

LEGENDA	
	MURO RIREI 30
	MURO RIREI 60
	MURO RIREI 90
	MURO RIREI 120
	MURO RIREI 180
	PORTA TAGLIARLUOCO REI 30
	PORTA TAGLIARLUOCO REI 60
	PORTA TAGLIARLUOCO REI 90
	PORTA TAGLIARLUOCO REI 120
	PORTA TAGLIARLUOCO REI 180
	VIE D'USCITA VERSO IL BASSO
	VIE D'USCITA ORIZZONTALI
	VIE D'USCITA VERSO L'ALTO
	NUMERO MODULI
	VIA D'ESODO
	CANNE AREAZIONE
	EVACUATORE DI FUMO
	LOCALE AERATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO
	DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO
	LOCALE AERATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
	LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
	ESTINTORE
	IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	CENTRALE RILEVAZIONE/REPETIZIONE INCENDI
	MICROFONICA
	RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
	IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
	ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO
	QUADRO ELETTRICO
	PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE
	PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. - AUTONOMIA 2 ORE S.A.
	PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO
	PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO, COMPRESIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A
	COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI: 1. Impianto elettrico 2. Impianto gas 3. Impianto gas medicali 4. Rete idrica antincendio 5. Impianto di rilevazione e allarme antincendio

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi

CATTINARA PIANTA

LIVELLO 3

Repertorio/Paese

GM\_2751/01

Data

2014

Verificato da

AC

Scala

Come indicato


N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/09/2014
2		
3		

BVN Donovan Hill

Studio Tecnico Gruppo Marche

Ottaviani Associati

Massimo Coccioletti



P-LA031 Parametri tecnici aree a rischio specifico						
Compartiment o	Numero	Nome	Area	Superficie Azionatore	Minimo (140)	Minimo (1/180° Path)
LA0301	OB1-10	Deposito Farmaci	10 m²			
LA0301	OB1-22	Deposito Sporcio	8 m²			
LA0301	OB1-31	Deposito Pulito	8 m²			
LA0303	OB1-37	Deposito Sporcio	7 m²			
LA0303	PS-56	Deposito Sporcio	16 m²			
LA0304	PS-31	Deposito Pulito	7 m²	1,05 mq	0,40 mq	
LA0304	PS-39	Deposito Farmaci	4 m²			
LA0304	PS-47	Deposito Sporcio	10 m²			
LA0304	PS-48	Deposito Pulito	10 m²			
LA0311	G3-42	Deposito	44 m²	0,30 mq	0,28 mq	
LA0312	G3-28	Deposito	8 m²			
LA0312	SG-17	Deposito Pulito	10 m²			
LA0312	SG-23	Deposito	8 m²			
LA0312	SGP-48	Deposito	10 m²			
LA0312	SGP-12	Deposito Pulito	5 m²			
LA0314	PSP-08	Deposito Pulito	9 m²			

