

- MURO R/REI 30
- MURO R/REI 60
- MURO R/REI 90
- MURO R/REI 120
- MURO R/REI 180
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 30
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 90
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
- PORTA TAGLIAFUOCO REI 180
- VIE DUSCITA VERSO IL BASSO
- VIE DUSCITA ORIZZONTALI
- VIE DUSCITA VERSO L'ALTO
- NUMERO MODULI
- VIA DESODO
- CANNE AREAZIONE
- EVAUATORE DI FUMO
- LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO
- TRAMITE INFISSO MUNITO DI DISPOSITIVO
- AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A
- RILEVATORE DI FUMO
- LOCALE AREATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE
- LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE
- IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESTINTORE

IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E

LANCIA

ATTACCO MOTORPOMPA UN/70

CENTRALE RILEVAZIONE/REPETIZIONE INCENDI

CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE

MICROFONICA

RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO

CON RIPETITORE A VISTA

IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI

(F = fumo, G = Gas, T = temperatura)

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME

ANTINCENDIO

AUTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO

QUADRO ELETTRICO

PIAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA -

AUTONOMIA 2 ORE

PIAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. -

AUTONOMIA 2 ORE S.A.

PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO

PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO

COMPENSIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A

COMANDO MANUALE PER I SEGUENTI IMPIANTI:

1. Impianto elettrico

2. Distribuzione gas medicali

3. Impianto di riscaldamento

4. Rete idrica antincendio

5. Impianto di rilevazione e allarme antincendio

Legenda Compartimenti

- Assezione protetto
- Filtro a prova di fumo
- Montedalle antincendio
- Scala a prova di fumo
- LB04/01
- LB04/02
- LB04/04
- LB04/05
- LB04/06
- LB04/07
- LB04/08

- Via di uscita su luogo sicuro
- Esodo orizzontale progressivo

2 Schema compartimentazioni P.I.

1:500

P-LB04/1 Parametri tecnici area a rischio specifico									
Compartimento	Numero	Nome	Area	Superficie aerazione	Minimo (1/40)	Minimo (1/100+3 valni)	Resistenza al fuoco	Carico Inc. Max (kg/mq)	Impianto segnalamento automatico
LB04/01	DSB-10	Deposito	7 m²				30	30	
LB04/01	DSB-17	Deposito	6 m²				30	30	
LB04/01	DSB-20	Deposito	5 m²				30	30	
LB04/02	GA-02	Deposito Sporcio	7 m²				30	30	
LB04/02	GA-03	Deposito Pulito	10 m²				30	30	
LB04/02	PMA-12	Deposito Pulito	7 m²				30	30	
LB04/02	PMA-16	Deposito Pulito	24 m²	0,70 m²	0,55 m²		60	30	
LB04/02	BO-04	Deposito Sporcio	9 m²				30	30	
LB04/02	BO-05	Deposito Sterilizz.	33 m²	2,88 m²	0,88 m²		60	30	
LB04/04	BO-07	Deposito Attrezzature	30 m²	0,42 m²		0,25 m²	60	30	
LB04/04	BO-07	Deposito Attrezzature	9 m²				30	30	
LB04/04	BO-44	Deposito Sporcio	9 m²				30	30	
LB04/05	DHOP-04	Deposito Attrezzature	9 m²				30	30	
LB04/05	DHOP-05	Deposito Pulito	7 m²				30	30	
LB04/05	DHOP-15	Deposito Sporcio	14 m²	2,88 m²	0,35 m²		30	30	
LB04/05	DHOP-26	Deposito Attrezzature	16 m²	0,20 m²		0,10 m²	60	30	
LB04/07	DPA-02	Deposito Pulito	25 m²	0,20 m²		0,16 m²	30	30	
LB04/07	DPA-05	Deposito Sporcio	6 m²				30	30	
LB04/07	DPA-27	Deposito Attrezzature	21 m²	0,20 m²		0,14 m²	60	30	
LB04/07	TP-15	Deposito Attrezzature	17 m²	0,20 m²		0,11 m²	60	30	
LB04/08	TP-16	Deposito Pulito	22 m²	0,20 m²		0,14 m²	60	30	
LB04/08	TP-17	Deposito Sporcio	16 m²	0,20 m²		0,10 m²	60	30	



TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento  
dell'Ospedale di Cattinara. Realizzazione  
della nuova sede dell'IRCCS Burlo  
Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi  
BURLO PIANTA  
LIVELLO 4

Repertorio/Posizione	GM 2751/01
Data	2014
Verificato da	AC

P2/B5

Scala			Come indicato
N.	Descrizione	Data	
0	Prima emissione	07/07/2014	
1	Revisione	11/08/2014	
2			
3			

BVN Donovan Hill  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ottaviani Associati  
Massimo Coccioletto