


Opedai Riuniti di Trieste

IRCCS Burlo Garofolo



BURLO

IRCCS Burlo Garofolo

LEGENDA

MURO R/REI 30

MURO R/REI 60

MURO R/REI 90

MURO R/REI 120

MURO R/REI 180

PORTA TAGLIAFUOCO REI 30

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60

PORTA TAGLIAFUOCO REI 90

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120

PORTA TAGLIAFUOCO REI 180

VIE D'USCITA VERSO IL BASSO

VIE D'USCITA ORIZZONTALI

VIE D'USCITA VERSO L'ALTO

NUMERO MODULI

VIA D'ESODO

CANNE AREAZIONE

EVAUATORE D'FUOMO

LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO

TRAMITE INFISSO MUNITO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A RILEVATORE DI FUMO

LOCALE AREATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE

LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA

ESTINTORE

IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA

ATTACCO MOTORPOMPA UNI/70

CENTRALE RILEVAZIONE/REPETIZIONE INCENDI

CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE MICROFONICA

RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA

IMPIANTO AUTOMATICO RILEVAZIONE INCENDI (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

CASSONETTO ACUSTICO/LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO

ALTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO

QUADRO ELETTRICO

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 2 ORE

PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. - AUTONOMIA 2 ORE S.A.

PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO

PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO, COMPRENSIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI:

1. Impianto elettrico

2. Distribuzione gas medicali

3. Rete idrica antincendio

5. Impianto di rilevazione e allarme antincendio

Legenda Compartimenti

Ascensore protetto

Filtro a prova di fumo

Montastighe antincendio

Scala a prova di fumo

LA0312

LA0314

LB0301

LB0302

LB0303

LB0304

LB0305

LB0306

Via di uscita su luogo sicuro

Esodo orizzontale progressivo



2 Schema compartimentazioni P.I.  
A3/D1 1:500

P-LB031 Parametri tecnici aree a rischio specifico						
Compartimento	Numero	Nome	Area	Superficie areazione	Minimo (Y160+3 volti)	Resistenza al fuoco
LB0301	G3-16	Deposito Pulito	9 m²			30
LB0301	G3-17	Deposito Sponzo	8 m²			30
LB0301	TIN-07	Deposito Attrezzature	25 m²	2,40 m²	0,63 m²	30
LB0301	TIN-08	Deposito Attrezzature	25 m²	2,40 m²	0,63 m²	30
LB0301	TIN-18	Deposito Pulito	15 m²	0,10 m²	0,10 m²	60
LB0301	TIN-39	Deposito Sponzo	16 m²	0,70 m²	0,38 m²	60
LB0303	BP-08	Deposito Sterile	10 m²			30
LB0303	BP-14	Deposito Attrezzature	23 m²	0,20 m²		30
LB0303	BP-24	Deposito Sponzo	16 m²	2,40 m²	0,40 m²	60
LB0303	BP-25	Deposito Pulito	19 m²	2,40 m²	0,50 m²	30
LB0303	CDP-28	Deposito Attrezzature	23 m²	0,20 m²		60
LB0303	CDP-29	Deposito Pulito	10 m²			30
LB0303	CDP-30	Deposito Sponzo	13 m²	0,20 m²		30
LB0305	CDP-05	Deposito Attrezzature	19 m²	0,20 m²	0,08 m²	60
LB0305	DO-06	Deposito Sponzo	16 m²	0,20 m²	0,13 m²	60
LB0305	DO-57	Deposito Attrezzature	21 m²	0,20 m²	0,10 m²	60
LB0305	DO-64	Deposito Attrezzature	16 m²	0,20 m²	0,13 m²	60
LB0306	DO-58	Deposito Pulito	16 m²	0,20 m²	0,10 m²	60

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi

BURLO PIANA

LIVELLO 3

Repertorio/Fossione

GM 2751/01

Data

2014

Verificato da

AC

P2/B4

Scala

Come indicato

N.

Descrizione

Data

0

Prima emissione

07/07/2014

1

Revisione

11/08/2014

2

3

BVN Donovan Hill

Studio Tecnico Gruppo Marche

Ottaviani Associati

Massimo Cacciolo

1 Burlo LIVELLO 3 P.I.  
A3/D1 1:200