







-  MURO R/REI 30


 MURO R/REI 60


 MURO R/REI 90


 MURO R/REI 120


 MURO R/REI 180


 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30


 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60


 PORTA TAGLIAFUOCO REI 90


 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120


 PORTA TAGLIAFUOCO REI 180


 VIE D'USCITA VERSO IL BASSO


 VIE D'USCITA ORIZZONTALI


 VIE D'USCITA VERSO L'ALTO


 NUMERO MODULI


 VIA D'ESODO


 CANNE AREAZIONE


 EVACUATORE DI FUMO


 LOCALE AREATO DIRETTAMENTE VERSO L'ESTERNO


 TRAMITE INFISSO MUNITO DI DISPOSITIVO


 AUTOMATICO DI APERTURA COLLEGATO A


 RILEVATORE DI FUMO


 LOCALE AREATO TRAMITE CANNA DI VENTILAZIONE


 LOCALE MUNITO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE


 IN CONDIZIONI DI EMERGENZA


 ESTINTORE


 IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E


 LANCIA


 ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70


 CENTRALE RILEVAZIONE/REPETIZIONE INCENDI


 CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO CON BASE


 MICROFONICA


 RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO


 CON RIPETITORE A VISTA


 IMPIANTO AUTOMATICO RIVELAZIONE INCENDI


 (F = fumo, G = Gas, T = temperatura)


 PULSANTE DI ALLARME INCENDIO


 CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME


 ANTINCENDIO


 AUTOPARLANTE 10W RESISTENTE AL FUOCO


 QUADRO ELETTRICO


 PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA -


 AUTONOMIA 2 ORE


 PLAFONIERA DI EMERGENZA CON SCRITTA U.S. -


 AUTONOMIA 2 ORE S.A.


 PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO


 PANNELLO DI SEGNALEZIONE DI STATO


 COMPRENSIVO DI ORGANI DI INTERCETTAZIONE A


 COMANDO MANUALE, PER I SEGUENTI IMPIANTI:

 1. Impianto elettrico

 2. Distribuzione gas medicali

 3. Impianto di riscaldamento

 4. Rete idrica antincendio

 5. Impianto di rilevazione e allarme antincendio

TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo

Progetto Definitivo

Prevenzione Incendi

BURLO PIANTA

LIVELLO 6

Reportorio/Posizione

GM 27/51/01

Data

2014

Verificato da

AC

P2/B7

Scala

Come indicato

N.

Descrizione

Data

0

Prima emissione

07/07/2014

1

Revisione

11/08/2014

2

3


BVN Donovan Hill


Studio Tecnico Gruppo Marche


Ottaviani Associati


Massimo Coccilioto


Legenda Compartimenti


 Accessorie impianto


 Fiume a prova di fumo


 Marcatura antincendio


 Scale a prova di fumo


 LB0001


 LB0002

 LB0003

 LB0004

 LB0005

 Vie di uscita su luogo sicuro

 Esodo orizzontale progressivo

2 Schema compartimentazioni P.I.

1:300

P-LB061 Parametri tecnici aree a rischio specifico									
Compartimento	Numero	Nome	Area	Superficie aerazione	Minimo (1/160+3 volti)	Minimo (1/40)	Resistenza al fuoco	Carico Inc. Max Kg/mq	Impianto spegnimento automatico
LB0602	DP1-33	Densità Altezzatura	23 m²	5,76 m²	0,58 m²		60	30	
LB0602	DP1-06	Densità Pillo	23 m²	0,60 m²	0,60 m²		60	30	
LB0602	DP1-07	Densità Sporc	16 m²	0,70 m²	0,40 m²		60	30	
LB0605	DP2-17	Densità Altezzatura	21 m²	5,76 m²	0,55 m²		60	30	
LB0605	DP2-08	Densità Pillo	15 m²	0,70 m²	0,40 m²		60	30	
LB0605	DP2-09	Densità Sporc	16 m²	0,70 m²	0,40 m²		60	30	

