

						38.664,77	188.401,77	227.066,54
						TOTALE EDILE	TOTALE IMPIANTISTICO	TOTALE PREVENTIVI / CONSUNTIVI
BUONO ORDINE ID_BD	ID_SITO_BD	CODICE_BD	DESCRIZIONE_BD	ID_TIPO_INTERV_BD	IMPORTO_EDILE_BD	IMPORTO_IMPIANTISTICO_BD	TOTALE_BD	
1439	02	MS04270-2021-00624-PC-Rev.2	OSPEDALE MAGGIORE - PIANO TERRA NUOVO CENTRALINO - TRASFORMAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO ALL'UTILIZZO DEI DIVERSAMENTE ABILI - RICHIESTA 219	IDROSANITARIO	0,00	2.885,94	2.885,94	
1433	01	MS04270-2022-01190-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4° PIANO REPARTO SALE OPERATORIE E TERAPIE INTENSIVE - SOSTITUZIONE DEI QUADRI ALLARMI CLINICI DI EMERGENZA SALE OPERATORIE E TERAPIE INTENSIVE	GAS MEDICALI	0,00	15.564,96	15.564,96	
1650	02	MS04270-2022-01636-PC	OSPEDALE MAGGIORE - SOSTITUZIONE BATTERIE CONDENSANZIONE GRUPPO FRIGO YORK - SOSTITUZIONE DI 13 BATTERIE DI CONDENSANZIONE A SERVIZIO DEL GRUPPO FRIGO MARCA YORK, MODELLO YV11993AA.	TERMICO	11,46	40.384,48	40.395,94	
1488	01	MS04270-2022-01677-CC-AGG	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 13° TM - COVID - OPERE AGGIUNTIVE AL PREVENTIVO MS04270-2022-01677-PC - FORNITURA E POSA IN OPERA LAVELLO INOX	MECCANICO	9,05	1.076,23	1.085,28	
1523	01	MS04270-2023-01809-CC-AGG	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO TERZO - REPARTO TERAPIA DEL DOLORE - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IDRONICO ALL'INTERNO DEGLI AMBULATORI DI REPARTO - OPERE AGGIUNTIVE AL PREVENTIVO MS04270-2023-01809-PC - RICHIESTA ID 1998	TERMICO	3.835,33	0,00	3.835,33	
1524	01	MS04270-2023-01884-CC-AGG	OSPEDALE DI CATTINARA - 4°P. TER INT.- 7/9/10/15°P - 2°P POLO CARDIOLOGICO - REALIZZAZIONE DI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE, IDRAULICHE E SCARICHI PER LE NUOVE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TRITASACCHE NEI VARI LOCALI RICHIESTI - OPERE AGGIUNTIVE AL PREVENTIVO MS04270-2023-01884-PC - RICHIESTA ID 1979	MECCANICO	958,83	0,00	958,83	
1645	01	MS04270-2023-01894-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA, PIANO 10, OTORINO, BAGNO TRA STANZE 3-4 - SI CHIEDE DI RIMONTARE IL BLOCCHETTO DELLA SERRATURA RIMOSSO IN PRECEDENZA. MATERIALE PRESENTE IN REPARTO. - SEGNALAZIONE 2023000000657 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2081	FABBRO/FALEGNAME	40,67	0,00	40,67	
1642	01	MS04270-2023-01895-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA P. 9 NELLA ZONA EX SOGGIORNO UFFICIO MODULI - APRIRE UNA CASSETTIERA PER SMARRIMENTO CHIAVI - SEGNALAZIONE 2023000000586 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2080	FABBRO/FALEGNAME	40,67	0,00	40,67	
1644	01	MS04270-2023-01898-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 4, SALE ABC, CUCINA, LAVANDINO - FLUSSO D'ACQUA ASSENTE. FILTRO ANTILEGIONELLA PRESENTE". VERIFICARE PROBLEMATICHE SU UTENZE IDRICHE. SE IL PROBLEMA È IL FILTRO ANTILEGIONELLA INTASATO, SI PREGA DI SOSTITUIRLO - SEGNALAZIONE 2023000000872 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2059	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44	
1643	01	MS04270-2023-01899-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 3 PIANO DENTRO UNITA' CORONARICA - ARMADIO FARMACI CHIUSO CON SERRATURA SENZA CHIAVE, SI RICHIEDE L'APERTURA - SEGNALAZIONE 2022000008061 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2036	FABBRO/FALEGNAME	40,67	0,00	40,67	
1641	01	MS04270-2023-01900-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 5, FARMACIA, LABORATORIO FARMACIA - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI 2 LAVAGNE A MURO, MATERIALE PRESENTE SUL POSTO - SEGNALAZIONE 2021000005831 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2035	FABBRO/FALEGNAME	40,67	0,00	40,67	
1640	01	MS04270-2023-01902-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - INTERVENTO A CONSUNTIVO: 8 PIANO TORRE CHIRURGICA CLINICA UROLOGICA STANZA 2 - SI RICHIEDE DI SMONTARE IL PIANO SCRIVANIA - SEGNALAZIONE 2023000000793 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2026	FABBRO/FALEGNAME	40,67	0,00	40,67	
1638	01	MS04270-2023-01904-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - SPAZI ESTERNI - ZONA SOPRASTANTE IL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO TRA PIASTRA SERVIZI E POLO CARDIO - SI CHIEDE LA SIGILLATURA DEL TERZO E QUARTO LUCERNARIO, INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA. - SEGNALAZIONE 2023000000762 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2023	FABBRO/FALEGNAME	47,20	0,00	47,20	
1639	01	MS04270-2023-01905-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 - PRONTO SOCCORSO - AMBULATORIO RAU - LA SERRATURA DELLA PORTA C VA INSTALLATA NELLA PORTA B E QUELLA DELLA PORTA B VA INSTALLATA NELLA C. - SEGNALAZIONE 2023000000702 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2009	FABBRO/FALEGNAME	40,67	0,00	40,67	
1537	01	MS04270-2023-01981-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13 P T CH, BAGNO LAVAPADELLE E MAGAZZINO PICCOLO - SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DELLE DUE SERRATURE CAUSA CHIAVI SMARRITE - SEGNALAZIONE 2023000000829 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2061	FABBRO/FALEGNAME	55,49	0,00	55,49	
1536	01	MS04270-2023-01982-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 6P T ME - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DI 2 SERRATURE; LA PORTA DEL BAGNO TRA STANZA 7 E 8, E LA PORTA NEL CORRIDOIO DEI MEDICI - SEGNALAZIONE 2023000001028 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2064	FABBRO/FALEGNAME	55,49	0,00	55,49	
1535	01	MS04270-2023-01983-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO P. 0 IN AULA CASALI - SI RICHIEDE IL MONTAGGIO DI UN PANNELLO IN POLISTIROLO (GIÀ PRESENTE) - SEGNALAZIONE 2023000000199 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2071	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95	
1534	01	MS04270-2023-01984-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO PT STANZA SEGRETERIA CORRIDOIO D - SI CHIEDE DI SPOSTARE LA TENDA SEPARATRICE DALLA SEGRETERIA ALLA STANZA N°5 - SEGNALAZIONE 2023000000404 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2075	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95	
1533	01	MS04270-2023-01985-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - IASTRA 3P CENTRO SERVIZI INTERNI (EX CENTRALINO) - SI CHIEDE DI SPOSTARE LA LAVAGNA CAUSA INSTALLAZIONE NUOVO MOBILE - SEGNALAZIONE 2023000000407 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2076	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95	

1532	01	MS04270-2023-01986-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 2P CORRIDOIO CARDIOLOGIA - SI CHIEDE L' INSTALLAZIONE DI UN QUADRO GIA' PRESENTE IN REPARTO - SEGNALAZIONE 2023000000411 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2077	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1547	02	MS04270-2023-02008-PC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P RSA SAN GIUSTO COVID - FORNITURA DI 3 CONDIZIONATORI PORTATILI, 2 IN CORRIDOIO E 1 IN INFERMERIA - SEGNALAZIONE 2023000001891 - RICHIESTA PREVENTIVO 2221	MECCANICO	0,00	1.760,15	1.760,15
1434	01	MS04270-2023-02009-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO - SOSTITUZIONE DEL GRUPPO POMPE VUOTO A SERVIZIO DEL POLO CARDIOLOGICO	GAS MEDICALI	387,70	35.216,65	35.604,35
1568	01	MS04270-2023-02030-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO - INSTALLAZIONE INTERRUTTORE SU QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI VIA DEL BOTRO REALIZZATO DALL'IMPRESA RIZZANI (FLOORA ID 2087).	ELETTRICO	0,00	2.360,95	2.360,95
1572	01	MS04270-2023-02031-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PALAZZINA ANATOMIA PATOLOGICA - FORNITURA E POSA IN OPERA SU QUADRO ELETTRICO DI ZONA DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ESEGUITA DALL'APPALTATORE RIZZANI DE ECCHER (FLOORA ID 2132).	ELETTRICO	0,00	733,74	733,74
1463	01	MS04270-2023-02041-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 14° TORRE CHIRURGICA - VERIFICA STRUTTURALE IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE A SEGUITO DI POSSIBILE ANOMALIA RICONTRATA - RICHIESTA 2206	EDILE	5.078,68	0,00	5.078,68
1440	02	MS04270-2023-02061-CC	OSPEDALE MAGGIORE - REPARTO GERIATRIA E RIABILITAZIONE. - PREDISPOSIZIONE IDRAULICA ED ELETTRICA PER LA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TRITASACCHE. - RICHIESTA ID 2289	MULTIPLO	13,25	476,07	489,32
1422	01	MS04270-2023-02069-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 1° PIANO REPARTO TERAPIA INTENSIVA - MODIFICHE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE BANCONI NELLA TERAPIA INTENSIVA (FLOORA ID 2261).	ELETTRICO	0,00	0,00	0,00
1431	02	MS04270-2023-02084-CC	OSPEDALE MAGGIORE - SOSTITUZIONE DEI CARBONI DEL DECLORATORE - SOSTITUZIONE DEI RACCORDI DALL'ANELLO VERSO LE APPARECCHIATURE - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2296	IDROSANITARIO	0,00	552,11	552,11
1548	02	MS04270-2023-02085-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1° PIANO REPARTO ODONTOSTOMATOLOGIA - INSTALLAZIONE DI N°1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE IN SOSTITUZIONE DI UNO ESISTENTE IN RADIOLOGIA PER LA MACCHINA ORG 07 (FLOORA ID 2322)	ELETTRICO	0,00	167,30	167,30
1552	02	MS04270-2023-02086-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 4° PIANO REPARTO INFETTIVI - INSTALLAZIONE DI N°1 PRESA UNEL AGGIUNTA NELL'AMBULATORIO N°14 (FLOORA ID 2339)	ELETTRICO	0,00	37,11	37,11
1447	01	MS04270-2023-02087-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - FORNITURA DI FILTRI HEPA ANTILEGIONELLA PER INSTALLAZIONE UNIVERSALE SU BOCCHE DI LAVANDINI E DOCCE - RICHIESTA FLOORA 2317	TERMICO	0,00	4.713,55	4.713,55
1430	01	MS04270-2023-02088-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4P COMPLESSO OPERATORIO SALE ABC - CORRIDOIO DI INGRESSO PER LA SALA COVID CON DUE PANNELLI DI CONTROSOFFITTO DA RIPRISTINARE - SEGNALAZIONE 2023000001752 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2176	EDILE	68,74	0,00	68,74
1427	01	MS04270-2023-02089-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO, PIANO TERRA - SI RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DI UN PENSILE DALLA STANZA 5 (CORRIDOIO C) ALLA STANZA 3 (CORRIDOIO D) IN QUANTO NON E' PIU' NECESSARIO NEL LOCALE IN CUI SI TROVA ATTUALMENTE. PER INFORMAZIONI SUL SUO POSIZIONAMENTO RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELL'ECO CARDIO - SEGNALAZIONE 2023000001681 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2180	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1428	01	MS04270-2023-02090-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3P ANGELOLOGIA (EX CIEU) AMBULATORIO 1 - SI CHIEDE LO SPOSTAMENTO DI UN PORTAROTOLI DA UNA PARETE ALL' ALTRA - SEGNALAZIONE 2023000001773 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2181	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1429	01	MS04270-2023-02091-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 6P T CH CUCINA DI REPARTO - SI RICHIEDE L' INSTALLAZIONE AL MURO DI UNA LAVAGNA GIA' PRESENTE IN REPARTO - SEGNALAZIONE 2023000001769 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2182	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1426	01	MS04270-2023-02092-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 5 FARMACIA - SI RICHIEDE IL MONTAGGIO DI UN SUPPORTO IN PLASTICA PER CONTENERE DOCUMENTI. (SUPPORTO GIA' PRESENTE) - SEGNALAZIONE 2023000001718 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2183	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1425	01	MS04270-2023-02093-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA - 6°PIANO / ZONA PULITA - SEGRETERIA V046: SI SEGNALE FORO A PARETE. PREGASI RIPRISTINARE LA MURATURA - SEGNALAZIONE 2023000001775 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2184	EDILE	48,57	0,00	48,57
1424	01	MS04270-2023-02094-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA - 6°PIANO / ZONA PULITA - SEGRETERIA V046 - SI SEGNALE FORO A MURO. SI PREGA DI RIPRISTINARE LA MURATURA - SEGNALAZIONE 2023000001774 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2185	EDILE	43,15	0,00	43,15
1423	01	MS04270-2023-02095-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3P PRONTO SOCCORSO MAGAZZINO VICINO ALL'EX CENTRALINO - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA A CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI - SEGNALAZIONE 2023000001780 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2191	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1441	01	MS04270-2023-02096-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 4 PIANO FUORI DALLA TERAPIA INTENSIVA VERSO LE SALE OPERATORIE, VICINO MAGAZZINO BOMBOLE OSSIGENO - CONTROSOFFITTO CADUTO CON INFILTRAZIONE D'ACQUA SI RICHIEDE MESSA IN SICUREZZA - SEGNALAZIONE 2023000001744 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2192	EDILE	61,46	0,00	61,46
1442	01	MS04270-2023-02097-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - AULE DIDATTICHE - PIANO 0 // CORRIDOIO BIBLIOTECA - SI RICHIEDE IL RIPOSIZIONAMENTO DEI QUADROTTI DI CONTROSOFFITTO - SEGNALAZIONE 2023000001696 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2193	EDILE	39,95	0,00	39,95
1443	01	MS04270-2023-02098-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 - PRONTO SOCCORSO - MAGAZZINO PICCOLO NEL CORRIDOIO OBI - RICHIESTA RIMOZIONE 2 MENSOLE DAL MURO - SEGNALAZIONE 2023000001838 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2199	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95

1432	01	MS04270-2023-02099-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - FORNITURA DI FILTRI TERMINALI ANTILEGIONELLA E RACCORDI - RICHIESTA ID 2371	IDROSANITARIO	0,00	12.050,61	12.050,61
1444	01	MS04270-2023-02100-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIO - PIANO 3 - BIBLIOTECA - RICHIESTA INSTALLAZIONE QUADRO SUL MURO AL POSTO DEGLI APPENDIABITI CHE VANNO RIMOSSE DAL MURO - SEGNALAZIONE 2023000001876 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2203	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1445	01	MS04270-2023-02101-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - SPAZI ESTERNI - SPAZIO ESTERNO ADIACENTE AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA AULE DIDATTICHE - SI CHIEDE IL RIPRISTINO DELLA GUAINA POSTA AD ANGOLO TRA LE DUE MURATURE E DEL BATTISCOPA STACCATO - SEGNALAZIONE 2023000001954 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2211	EDILE	59,93	0,00	59,93
1446	01	MS04270-2023-02102-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 1 // CORRIDOIO ADIACENTE ALLA MENSA AZIENDALE - SI RICHIEDE IL FISSAGGIO DEI PARACOLPI IN DISTACCO - SEGNALAZIONE 2023000001957 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2212	EDILE	49,94	0,00	49,94
1448	01	MS04270-2023-02103-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 // CORRIDOIO FRONTE UFFICIO COORDINATORI - SI CHIEDE IL RIPRISTINO DELL'ANGOLARE DIVELTO - SEGNALAZIONE 2023000001978 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2215	EDILE	108,17	0,00	108,17
1449	01	MS04270-2023-02104-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA - PIANO 14 // ANTIBAGNO STANZA DEGENZA - SI SEGNA LA CADUTA DI ALCUNE DOGHE DI CONTROSOFFITTO CAUSATA DALLO SPOSTAMENTO DEL LORO SOSTEGNO. SI CHIEDE LA MESSA IN SICUREZZA DEL VANO - SEGNALAZIONE 2023000001894 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2216	EDILE	39,95	0,00	39,95
1435	01	MS04270-2023-02105-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA 13° PIANO REPARTO PNEUMOLOGIA - SMONTAGGIO IMPIANTO E NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL BANCONE RECEPTION DI REPARTO (FLOORA ID 2319).	ELETTRICO	0,00	0,00	0,00
1436	01	MS04270-2023-02106-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA 9° PIANO REPARTO CHIRURGIA PLASTICA - SMONTAGGIO IMPIANTO E NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL BANCONE RECEPTION DI REPARTO (FLOORA ID 2320).	ELETTRICO	0,00	0,00	0,00
1437	01	MS04270-2023-02107-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 6° PIANO REPARTO CLINICA MEDICA - SMONTAGGIO IMPIANTO E NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL BANCONE RECEPTION DI REPARTO (FLOORA ID 2321).	ELETTRICO	0,00	0,00	0,00
1450	01	MS04270-2023-02108-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 4, COMPLESSO OPERATORIO, CUCINA TRA LE DUE TERAPIE - RUBINETTO CON FILTRO ANTI LEGIONELLA, FLUSSO D'ACQUA ASSENTE - SEGNALAZIONE 2023000001980 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2218	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44
1451	01	MS04270-2023-02109-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO, PIANO 3, STANZA 3.1 AMBULATORIO VISITE - SI RICHIEDE LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA TENDA PER LA PRIVACY DEL PAZIENTE - SEGNALAZIONE 2023000001969 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2219	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1452	01	MS04270-2023-02110-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 3 PIANO LABORATORIO COVID - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA PORTA CAUSA PERDITA CHIAVI - SEGNALAZIONE 2023000001912 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2220	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1453	01	MS04270-2023-02111-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TR CH - PIANO 14 CHIR. GENERALE - ANTIBAGNO TRA STANZE 3 E 4 - 2 PANNELLI CONTROSOFFITTO CEDUTI - SEGNALAZIONE 2023000001868 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2223	EDILE	39,95	0,00	39,95
1454	01	MS04270-2023-02112-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA P. 6 IN AMBULATORIO ST. N. 9 - APPENDERE UNA LAVAGNA E UN ARMADIETTO IN LEGNO (ANCHE QUESTO DA APPENDERE AL MURO) - SEGNALAZIONE 2023000002048 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2229	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1455	01	MS04270-2023-02113-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 // SBARCO ASCENSORI TORRE CHIRURGICA - SI CHIEDE IL FISSAGGIO DEL PARACOLPI DISTACCATO - SEGNALAZIONE 2023000002058 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2232	EDILE	39,95	0,00	39,95
1456	01	MS04270-2023-02114-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI P. 1 IN ST. 71 - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DI UN ARMADIO PER POTERLO CHIUDERE A CHIAVE - SEGNALAZIONE 2023000002457 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2309	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1457	01	MS04270-2023-02116-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - ANATOMIA PATOLOGICA - PIANO 0 - SPOGLIATOIO UOMINI - RICHIESTA APERTURA 8 ARMADIETTI CHIUSI A CHIAVE E INSTALLAZIONE NUOVE SERRATURE CAUSA CHIAVI SMARRITE - SEGNALAZIONE 2023000002100 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2246	FABBRO/FALEGNAME	142,06	0,00	142,06
1458	01	MS04270-2023-02117-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PALAZZINA PORTINERIA 1P DIREZIONE INFERMIERISTICA STANZA 3 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA LAVAGNA GIA' PRESENTE IN REPARTO - SEGNALAZIONE 2023000002158 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2256	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1459	01	MS04270-2023-02118-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 6P T CH STANZA 9 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN PORTAROTOLI NON PRESENTE IN REPARTO - SEGNALAZIONE 2023000002294 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2266	FABBRO/FALEGNAME	75,38	0,00	75,38
1460	01	MS04270-2023-02119-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3P CORRIDOIO TERAPIA DEL DOLORE - LAMIERA CONTROSOFFITTO DA SISTEMARE - SEGNALAZIONE 2023000002262 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2267	EDILE	49,94	0,00	49,94
1461	01	MS04270-2023-02120-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13P T CH STANZA 1 - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DI DUE SERRATURE DI DUE MOBILETTI CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI - SEGNALAZIONE 2023000002263 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2268	FABBRO/FALEGNAME	55,49	0,00	55,49
1462	01	MS04270-2023-02121-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3P MEDICINA CLINICA AMBULATORIO N°5 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN RACCOGLITORE DI DOCUMENTI A MURO GIA' PRESENTE IN REPARTO - SEGNALAZIONE 2023000002281 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2269	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1464	01	MS04270-2023-02122-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA, STANZA 7 DIALISI - LAVANDINO, FLUSSO D'ACQUA ASSENTE, SOSTITUIRE FILTRO ANTI-LEGIONELLA. - SEGNALAZIONE 2023000002177 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2271	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44

1465	01	MS04270-2023-02123-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4P COMPLESSO OPERATORIO TISANERIA - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO ANTILEGIONELLA PERCHE' NON ESCE ABBASTANZA ACQUA - SEGNALAZIONE 2023000002379 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2288	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44
1466	01	MS04270-2023-02124-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - ATRIO SCALA B AL PIANO 1 DEL POLO CARDIOLOGICO - RIMOZIONE DI UN TERMOSIFONE PRESSO ATRIO SCALA B AL PIANO 1 DEL POLO CARDIOLOGICO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2297	TERMICO	81,48	0,00	81,48
1467	01	MS04270-2023-02125-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO P. 3 - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DI DUE SERRATURE NEL MAGAZZINO DEPOSITO DI FRONTE ALLA STANZA DELLA CAPOSALA E NEL MAGAZZINO DEPOSITO VICINO ALLA FARMACIA - PER MOTIVI DI PRIVACY PER MOTIVI DI SICUREZZA PARLARE ESCLUSIVAMENTE CON LA COORDINATRICE DI CHIARA - SEGNALAZIONE 2023000002453 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2299	FABBRO/FALEGNAME	55,49	0,00	55,49
1468	01	MS04270-2023-02126-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - ANATOMIA PATOLOGICA PT SPOGLIATOIO UOMINI - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI 2 SERRATURE PER GLI ARMADIETTI - SEGNALAZIONE 2023000002505 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2308	FABBRO/FALEGNAME	55,49	0,00	55,49
1469	02	MS04270-2023-02127-CC	OSPEDALE MAGGIORE - EMATOLOGIA - SI DISPONE DI METTERE FILTRI HEPA SU TUTTI I PUNTI DI EROGAZIONE DEL REPARTO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2358	TERMICO	1.279,27	0,00	1.279,27
1470	02	MS04270-2023-02128-CC	OSPEDALE MAGGIORE - POLO TECNOLOGICO - SALA OPERATORIA - STERILIZZAZIONE PULITO - MISCELATORE INSTALLAZIONE FILTRI HEPA E PROGRAMMAZIONE DISINFEZIONE - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2357	TERMICO	81,44	0,00	81,44
1635	02	MS04270-2023-02128-CC-AGG	OSPEDALE MAGGIORE - POLO TECNOLOGICO - SALA OPERATORIA - STERILIZZAZIONE PULITO - MISCELATORE INSTALLAZIONE FILTRI HEPA E PROGRAMMAZIONE DISINFEZIONE - INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA ID 2357 - CONSUNTIVO MS04270-2023-02128-CC - RICHIESTA ID 2574	IDROSANITARIO	241,25	0,00	241,25
1438	02	MS04270-2023-02129-PC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA EX ANATOMIA 2° PIANO REPARTO LABORATORIO VIROLOGIA - INSTALLAZIONE DI PRESE DA SEZIONE CONTINUITA' ASSOLUTA NEL LABORATORIO PER UN NUOVO STRUMENTO (FLOORA ID 2275)	ELETTRICO	0,00	103,66	103,66
1471	02	MS04270-2023-02130-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 SCALA C GERIATRIA NELLA STANZA MEDICI - INSTALLARE SUL MURO UNA BACHECA IN VETRO PRESENTE SUL POSTO - SEGNALAZIONE 2023000002678 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2353	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1472	02	MS04270-2023-02131-CC	OSPEDALE MAGGIORE - MEDICINA NUCLEARE - RADIOTERAPIA - PT - INSTALLAZIONE IMMEDIATA DI FILTRI HEPA ALLA BOCCA DEI RUBINETTI MEDICINA NUCLEARE-RADIOTERAPIA -PT- LAVANDINO BAGNO UTENZA DI FRONTE LA PORTA TAC. (1600) -MEDICINA TRASFUSIONALE -PT-LAVANDINO LABORATORIO IMMUNOEMATOLOGIA (PORTA SCORREVOLE) (160) -POLO TECNOLOGICO -RADIOLOGIA -1°P-LAVANDINO BAGNO VISITATORI DISABILI (1400) -CCV - MEDICINA DELLO SPORT - LAVANDINO AMBULATORIO 17 (820) -DAY SURGERY - DOCCIA STANZA 8 (160) - CUSA -LAVANDINO STANZA 5 (560) - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2346	TERMICO	338,93	0,00	338,93
1473	02	MS04270-2023-02132-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. -1 LATO VIA SLATAPER MAGAZZINO 2 (OSMOSI) DELLA STOMATOLOGIA - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA CON ALTRA ELETTRONICA FORNITA DA DUIZ (DA RICHIEDERE IN P. 3 AL CENTRO SERVIZI INTERNI) - SEGNALAZIONE 2023000002661 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2345	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1474	02	MS04270-2023-02133-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 SCALA E EMATOLOGIA - IN VARIE STANZE DEGENZA SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI ANTILEGIONELLA CHE SCADONO IL 03/04/2023 - SEGNALAZIONE 2023000002640 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2341	IDROSANITARIO	711,18	0,00	711,18
1477	02	MS04270-2023-02134-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 4 PIANO STANZA SEGRETERIA DERMATOLOGIA - SI RICHIEDE IL FISSAGGIO DI 4 ARMADIETTI A MURO, GIA' PRESENTI NEL LOCALE - SEGNALAZIONE 2023000002567 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2335	EDILE	39,95	0,00	39,95
1475	02	MS04270-2023-02135-CC	OSPEDALE MAGGIORE - MED DEL LAVORO - PIANO 0 - SPOGLIATOIO DONNE NR 1 - CHIAVI STIPELLO DIMENTICATE DENTRO LO STIPELLO CHIUSO A CHIAVE - RICHIESTA APERTURA - SEGNALAZIONE 2023000002555 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2326	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1486	02	MS04270-2023-02136-PC	OSPEDALE MAGGIORE - AREA ESTERNA LATO VIA GATTERI - INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI E TELECAMERE NEL PARCHEGGIO DIPENDENTI DI VIA GATTERI E NEL PARCHEGGIO EX CAPPELLA DI VIA PIETA' (FLOORA ID 2295).	ELETTRICO	0,00	7.469,87	7.469,87
1476	02	MS04270-2023-02137-CC	OSPEDALE MAGGIORE - POLO TECNOLOGICO PT STANZA REFERTAZIONE - CASSAFORTE CON SERRATURA NON FUNZIONANTE - SEGNALAZIONE 2023000002308 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2290	ATTREZZATURE DI RE	454,88	0,00	454,88
1598	01	MS04270-2023-02139-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 6° PIANO REPARTO CLINICA MEDICA - SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI ESISTENTI CON TEMPERATURA DI COLORE 2700°K CON ALTRI A TEMPERATURA DI COLORE 4000°K (FLOORA ID 2395)	ELETTRICO	0,00	341,06	341,06
1478	02	MS04270-2023-02140-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO - PIANO 0 - CONTAINER NR 1 E 2 - RICHIESTA APERTURA DAI 3 AI 5 STIPELTI CHIUSI A CHIAVE E INSTALLAZIONE NUOVI BLOCCHETTI SERRATURA CAUSA SUBENTRO NUOVO PERSONALE - SEGNALAZIONE 2023000002711 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2362	FABBRO/FALEGNAME	75,47	0,00	75,47
1479	02	MS04270-2023-02141-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 SCALA B CURE PALLIATIVE NELLA STANZA 2D - MACCHIA GIALLA SUL SOFFITTO VICINO ALLA FINESTRA - DA VERIFICARNE LA CAUSA - SEGNALAZIONE 2022000005958 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 1436	EDILE	106,98	0,00	106,98
1481	02	MS04270-2023-02142-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO, SOTTERRANEO, STANZA EMODIALISI DELL'INGEGNERIA CLINICA - SI RICHIEDE DI UNIFORMARE LA SERRATURA DELLA PORTA A QUELLE GIA' ESISTENTI, COSICCHE' LA PORTA POSSA ESSERE APERTA DALLA CHIAVE DI CUI L'INGEGNERIA GIA' DISPONE - SEGNALAZIONE 2023000001085 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2110	FABBRO/FALEGNAME	122,94	0,00	122,94

1480	02	MS04270-2023-02143-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI P. 4 - DERMATOLOGIA - CORRIDOIO - RICHIESTO SMONTAGGIO DI TUTTI I PORTAGUANTI INSTALLATI SUL MURO CAUSA MOTIVI DI SICUREZZA E CAUSA INUTILIZZO DEGLI STESSI - SEGNALAZIONE 2023000002849 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2389	EDILE	59,93	0,00	59,93
1482	02	MS04270-2023-02144-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 SCALA A CURE PALLIATIVE - SI RICHIEDE IL CONTROLLO DELLA SERRATURA DELLA CASSAFORTE IN QUANTO INIZIA AD ESSERE UN PO' DIFFICOLTOSA LA CHIUSURA E L'APERTURA DELLA STESSA - SEGNALAZIONE 2023000002486 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2381	FABBRO/FALEGNAME	317,00	0,00	317,00
1531	02	MS04270-2023-02146-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 DIALISI - NEL BAGNO DEL PERSONALE C'E' UNA PIASTRELLA DA RIPARARE (FOTO ALLEGATA) - RICHIESTA 2416	EDILE	181,32	0,00	181,32
1562	01	MS04270-2023-02147-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 2 - RADIOLOGIA - SEZIONE 9 - RICHIESTO RIPOSIZIONAMENTO PANNELLO CONTROSOFFITTO - RICHIESTA 2410	EDILE	49,94	0,00	49,94
1578	02	MS04270-2023-02148-CC	OSPEDALE MAGGIORE - EX ANATOMIA PT SPOGLIATOIO DONNE 1 - ARMADIETTO NR 9 RICHIESTA RIMOZIONE LUCCHETTO - RICHIESTA 2415	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1575	02	MS04270-2023-02149-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 CUSA - SI RICHIEDE DI SPOSTARE LA CATENELLA PORTA BOMBOLE DI OSSIGENO DAL MAGAZZINO AL DEPOSITO FARMACI - RICHIESTA 2411	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1577	02	MS04270-2023-02150-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P STOMATOLOGIA ORALE AMBULATORIO PATOLOGIA ORALE - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI NUOVI SUPPORTI PER LE MENSOLE DELL'ARMADIO - RICHIESTA 2414	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1521	01	MS04270-2023-02151-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI P. 1 IN ST. N. 99 - SI RICHIEDE DI INSTALLARE A PARETE UNA LAVAGNA (PRESENTE IN LOCO) - RICHIESTA 2412	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1502	01	MS04270-2023-02152-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO P. 0 LA PORTA TAGLIAFUOCO N. 484 (CORRIDOIO B PORTA DEPOSITO MARKAS VICINO AGLI SPOGLIATOI) - HA LA SERRATURA DA SOSTITUIRE PERCHE' SI SONO ROTTE LE CHIAVI - RICHIESTA 2413	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1485	01	MS04270-2023-02154-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 13° PIANO REPARTO MEDICINA D'URGENZA - INSTALLAZIONE DI N°1 GRUPPO PRESA CON N°2 UNEL NELLA STANZA FILTRO VICINO AL RACK DATI (FLOORA ID 2327)	ELETTRICO	0,00	77,75	77,75
1484	01	MS04270-2023-02155-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 6° PIANO REPARTO MEDICINA INTERNA - SPOSTAMENTO DI N°1 GRUPPO DI PRESE ESISTENTE (FLOORA ID 2392)	ELETTRICO	0,00	133,04	133,04
1483	01	MS04270-2023-02156-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 6° PIANO REPARTO CLINICA MEDICA - INSTALLAZIONE DI N°1 GRUPPO DI PRESE NELLA GUARDIOLA COVID (FLOORA ID 2394)	ELETTRICO	0,00	141,11	141,11
1500	02	MS04270-2023-02158-CC	OSPEDALE MAGGIORE - OCULISTICA 1P FLUORANGIORGRAFIA AMBULATORIO 3 - OTOTIPO DA FISSARE A PARETE, INTERVENTO DA ESEGUIRE DI MATTINA IN PRESENZA DEL PERSONALE - RICHIESTA 2419	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1507	01	MS04270-2023-02159-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 15 P T CH - PER MOTIVI DI SICUREZZA, SI RICHIEDE FORNITURA DI 100 CHIAVI PASSPORTOUT PER LE PORTE DEI BAGNI DI REPARTO, DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE AL CAPOSALA GRISAN - RICHIESTA 1949	FABBRO/FALEGNAME	196,26	0,00	196,26
1499	02	MS04270-2023-02161-CC	OSPEDALE MAGGIORE - DISTRETTO 2 2P ST 223 - ARMADIO FISSATO ALLA PARETE - SI RICHIEDE SGANCIO DEI FISSAGGI PER CONSENTIRE SPOSTAMENTO DELL'ARMADIO, E SUCCESSIVO FISSAGGIO A PARETE IN ST 214, PRENDERE ACCORDI CON IL PERSONALE PER STABILIRE QUANDO EFFETTUARE L'INTERVENTO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2421	EDILE	79,90	0,00	79,90
1613	01	MS04270-2023-02162-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI 1P ZONA CORRIDOI 2 E 3, ST 97 LATO CORRIDOIO 3, ST 96 ENTRAMBE LE PORTE, ST 95 ENTRAMBE LE PORTE, ST 101 LATO CORRIDOIO 2 - SI RICHIEDE PRELIEVO DEI CILINDRI ESISTENTI PER INSTALLAZIONE IN ALTRO LOCO, E INSTALLAZIONE DI NUOVI CILINDRI SULLE PORTE PRECEDENTEMENTE ELENcate. LAVORO DA ESEGUIRE I GIORNI 5 ENTRO LE 14:00, 8 O 9 MAGGIO - RICHIESTA DI PREVENTIVO 2422	FABBRO/FALEGNAME	114,32	0,00	114,32
1579	02	MS04270-2023-02164-CC	OSPEDALE MAGGIORE - EX CAPPELLA, PORTONE METALLICO INGRESSO VIA PIETA' 2/5 - CHIUDE MALE, LA SERRATURA SI APRE CON UNA LEGGERA SPINTA ANCHE SE CHIUSA - RICHIESTA DI PREVENTIVO 2424	FABBRO/FALEGNAME	148,91	0,00	148,91
1612	01	MS04270-2023-02165-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - EMODINAMICA 3P, CORRIDOIO ZONA SALA REFERTAZIONE - TRE ARMADIETTI METALLICI CON SERRATURA DA SOSTITUIRE CAUSA CHIAVI SMARRITE - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2425	FABBRO/FALEGNAME	63,26	0,00	63,26
1513	01	MS04270-2023-02167-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2P IPERBARICA STANZA DI CONTROLLO - SI CHIEDE L'APERTURA DELLE GRIGLIE DEL PAVIMENTO PER ESEGUIRE DELLE PULIZI - RICHIESTA 2324	EDILE	59,93	0,00	59,93
1501	01	MS04270-2023-02172-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI PT ST CL. NEUROLOGICA VICINO INGRESSO OTORINO - SERRATURA DA SOSTITUIRE CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI, CONSEGNARE LE CHIAVI IN UFFICIO TECNICO, CHIEDERE A FONTANA PER I DETTAGLI. - RICHIESTA CONSUNTIVO 2432	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1611	01	MS04270-2023-02173-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA PIANO 2, RADIOLOGIA, SEZIONE 3 - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE A MURO DI UN QUADRO IN PLEXIGLASS PER L'ESPOSIZIONE DI DOCUMENTI. PER INFORMAZIONI SUL SUO POSIZIONAMENTO RIVOLGERSI A WALTER MEDWESCEK - RICHIESTA XXXXXX 2433	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1527	02	MS04270-2023-02175-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 2P CUSA STANZA 3 - SI CHIEDE LA MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE DEL PORTAGUANTI, APPENDIABITI E LE TENDE SEPARATORIE - RICHIESTA 2435	FABBRO/FALEGNAME	59,93	0,00	59,93
1487	01	MS04270-2023-02176-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - 12° PIANO TORRE CHIRURGICA CLINICA UROLOGICA - SMONTAGGIO IMPIANTO E NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL BANCONE RECEPTION DI REPARTO (FLOORA ID 2436)	ELETTRICO	0,00	0,00	0,00

1555	01	MS04270-2023-02177-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2°PIANO - RADIOLOGIA - CUCINA V340 - SI RICHIEDE LA DISINSTALLAZIONE E LIEVO DI UN LAVABO PRESENTE NELLA CUCINA DEL REPARTO RADIOLOGIA CAUSA RISTRUTTURAZIONE E ARRIVO NUOVO MOBILIO. INOLTRE SI CHIEDE LA VERIFICA DELLO SCARICO VISTI LE NUMEROSE PROBLEMATICHE SEGNALATE. SI PREGA DI CONCLUDERE LE LAVORAZIONI ENTRO DOMANI 20/04/2023, MAX ENTRO LA SETTIMANA. REFERENTE SANDRIN UFF.TECNICO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2437	IDROSANITARIO	82,06	0,00	82,06
1599	01	MS04270-2023-02179-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TERAPIA INTENSIVA 2 - RIMOZIONE DELLA ZONA FILTRO RIPRISTINO DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA ED AERAUICA D'ORIGINE	MULTIPLO	5,23	1.294,79	1.300,02
1489	02	MS04270-2023-02181-CC	OSPEDALE MAGGIORE - INFETTIVI 5P LABORATORIO ANALISI - FILTRI A PARETE INGRESSO ACQUA PRIMA DEI DEIONIZZATORI DA SOSTITUIRE - SEGNALAZIONE 2023000002801 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2390	IDROSANITARIO	26,60	0,00	26,60
1566	01	MS04270-2023-02182-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - AREA ESTERNA POLIAMBULATORIO - SI RICHIEDE LA MESSA IN SERVIZIO DELLA TUBAZIONE CHE ALIMENTA LA SPINA ESTERNA POSTA SUL PIANO STRADALE DI FRONTE AI POLIAMBULATORI, EX- PUNTO ACQUA CAMPER MAMMOGRAFIA. LAVORO DA ULTIMARE ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA (24-28 APRILE). RICOLLEGARE LA TUBAZIONE IN ACCIAIO ESISTENTE IN CDZ 10A; SULLA SPINA ESTERNA, MODIFICARE L'ULTIMO TRATTO ED INSTALLARE UNA VALVOLA A SFERA F/F CON BLOCCO LUCCHETTO O SERRATURA INTEGRATA SULLA LEVA. IN CASO DI DUBBI CONTATTARE SANDRIN UFF.TECNICO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2440	IDROSANITARIO	369,05	0,00	369,05
1497	02	MS04270-2023-02183-CC	OSPEDALE MAGGIORE - CUSA 2° PIANO - INSTALLAZIONE URGENTE IN TUTTI I LAVANDINI DI FILTRI HEPA URGENTE DA ESEGUIRE ENTRO IL POMERIGGIO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2350	IDROSANITARIO	1.735,48	0,00	1.735,48
1498	01	MS04270-2023-02184-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA - PIANO 8 - CL. NEUROLOGICA - DEPOSITO SPORCO - NEON SOFFITTO CEDUTO A SEGUITO URTO - SEGNALAZIONE 2023000002854 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2385	EDILE	0,00	30,46	30,46
1490	01	MS04270-2023-02185-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA 13° PIANO ST 4 - SCOLLEGARE LINEE ALIMENTAZIONE LUCI MOBILE E ISOLARE LA RELATIVA LINEA - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2369	ELETTRICO	0,00	45,68	45,68
1561	01	MS04270-2023-02186-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13P T CH - INSTALLAZIONE DI 5 SUPPORTI A MURO PER IL GEL LAVAMANI, NON PRESENTI IN REPARTO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2441	FABBRO/FALEGNAME	59,93	0,00	59,93
1491	01	MS04270-2023-02187-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13° PIANO STANZA INFERMIERI VICINO BANCONE - SOSTITUZIONE CORPI LAMPADE ESISTENTI N. 3 CON ALTRE A LED 4000 K CRI 80 SU DOGHE METALLICHE DA 200 MM - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2347	ELETTRICO	0,00	431,90	431,90
1553	01	MS04270-2023-02189-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA PIANO 2 BAGNO DISABILI ADIACENTE ALLO SBARCO ASCENSORI DI COLLEGAMENTO CON IL POLO CARDIOLOGICO - POSA DI PELLICOLA OSCURANTE SULLA SUPERFICIE FINESTRATA DEL SERRAMENTO ESTERNO - RICHIESTA A CONSUNTIVO 2442	EDILE	50,26	0,00	50,26
1503	01	MS04270-2023-02190-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - COMPLESSO OPERATORIO 4P SPOGLIATOIO UOMINI - DOCCIA, BATTISCOPA/ZOCCOLO LATERALE IN MURATURA SGRETOLATO - SEGNALAZIONE 2023000002981 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2407	EDILE	119,65	0,00	119,65
1504	01	MS04270-2023-02191-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA - PIANO 8 - CLINICA NEUROLOGICA - VERIFICA CARDINE CASSAFORTE SPARITO - SEGNALAZIONE 2023000002958 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2406	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1505	01	MS04270-2023-02192-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4P TERAPIA INTENSIVA SPOGLIATOIO UOMINI - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DI UN ARMADIETTO CAUSA FURTO CHIAVI - SEGNALAZIONE 2023000002989 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2404	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1506	01	MS04270-2023-02193-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2P RADIOLOGIA SEZ. 3 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE A MURO DI UN SUPPORTO PER VASO ASPIRATORE (GIA' PRESENTI IN REPARTO) - SEGNALAZIONE 2023000002989 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2403	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1554	01	MS04270-2023-02196-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 - LAB. MICROBIOLOGIA - RICHIESTA SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIO (PERCHE' NON CHIUDE BENE E PER RAGIONI DI SICUREZZA) - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2445	FABBRO/FALEGNAME	49,94	0,00	49,94
1528	02	MS04270-2023-02198-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO PIANO 1 - RIABILITAZIONE CARDIOPATICO - STANZA PALESTRA NR 8 - RICHIESTA RIMOZIONE APPENDIABITI ATTUALMENTE FISSATI AL MURO E LORO INSTALLAZIONE SU UN'ALTRA PARETE DELLA STANZA - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2447	EDILE	68,55	0,00	68,55
1508	01	MS04270-2023-02200-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 - PRONTO SOCCORSO - CORRIDOIO OBI - RICHIESTA INSTALLAZIONE 7 QUADRI SUL MURO - SEGNALAZIONE 2023000002368 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2283	EDILE	49,94	0,00	49,94
1509	01	MS04270-2023-02201-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3P PRONTO SOCCORSO, OBI LOCALE GENERICO VICINO A STANZA 1 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA SERRATURA PER L'ARMADIO IN ARRIVO DOMANI - SEGNALAZIONE 2023000002331 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2284	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1510	01	MS04270-2023-02202-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORIO PIANO TERRA - ATRIO VICINO MACCHINE DEL CAFFE' - LIEVO DELLE DUE ANTE IN ALLUMINIO VETRO E CONFERIMENTO PRESSO AREA ECOLOGICA - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2310	EDILE	79,90	0,00	79,90
1557	01	MS04270-2023-02203-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13P T CH STANZA 7 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI 3 PORTAGEL GIA' PRESENTI IN REPARTO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2449	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1511	01	MS04270-2023-02204-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 3P EMODINAMICA, STANZA 0 - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN LUCCHETTO PER UN ARMADIO - SEGNALAZIONE 2023000002544 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2314	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1512	01	MS04270-2023-02205-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 3 PIANO P.S. OBI GIALLO DAVANTI STANZA PAZIENTI N.6 BAGNO - FLUSSO D'ACQUA LAVANDINO ASSENTE, MANCA IL FILTRO LEGIONELLA - SEGNALAZIONE 2023000002568 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2329	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44

1514	01	MS04270-2023-02206-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIO - 3°PIANO / ATRIO V013 - SI SEGNALANO BATTISCOPA CADUTI SU TUTTO IL PIANO, SI CHIEDE DI CONTROLLARE TUTTO IL PIANO E DI RIPRISTINARE QUELLI CADUTI O ROTTI - SEGNALAZIONE 2023000002749 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2372	EDILE	49,94	0,00	49,94
1529	02	MS04270-2023-02207-CC	OSPEDALE MAGGIORE - CANCELLO ENTRATA OSPITALE - NON SI RIESCE A CHIUDERE CAUSA GANCIO MANOMESSO - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2450	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1680	01	MS04270-2023-02208-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 4 SALE OPERATORIE ZONA SPORCA - TAMPONAMENTO CON LASTRA IN CARTONGESSO E PITTURAZIONE PRESSO LA ZONA SPORCA DELLA PARETE LATERALE COME VISIONATO CON IL VS. REFERENTE E CAPO SQUADRA E SISTEMAZIONE DUE QUADROTTI CONTROSOFFITTO - RICHIESTA 2451	EDILE	131,89	0,00	131,89
1516	01	MS04270-2023-02211-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - INGRESSO DEL REPARTO AL PIANO 2 - SCALA A/B - RIPRISTINO ANGOLARE STACCATO DAL MURO IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DEL REPARTO AL PIANO 2 DA VERIFICARE PRESSO SCALA A, SCALA B - SEGNALAZIONE 2023000002804 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2377	EDILE	280,26	0,00	280,26
1540	02	MS04270-2023-02212-PC	OSPEDALE MAGGIORE - INFETTIVI 2P AMBULATORIO ENDOCRINOLOGIA - INSTALLAZIONE DI N°1 GRUPPO PRESE CON N°2 UNEL (FLOORA ID 2456).	ELETTRICO	0,00	279,87	279,87
1673	01	MS04270-2023-02213-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 10 P T CH - CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI SI RICHIEDE COPIA DELLE CHIAVI NECESSARIE ALL'APERTURA/CHIUSURA DELLE FINESTRE DI REPARTO - RICHIESTA 2457	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1713	01	MS04270-2023-02214-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 2P ST 18 - TAPPARELLE NON INTEGRATE NELLA FINESTRA DA RIPARARE - RICHIESTA 2458	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1530	02	MS04270-2023-02215-CC	OSPEDALE MAGGIORE - CONTAINER SPOGLIATOIO 4 - APERTURA ARMADIETTO CHIUSO A CHIAVE E INSTALLAZIONE NUOVA SERRATURA - RICHIESTA 2459	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1525	02	MS04270-2023-02216-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO PIAZZA OSPITALE - CANCELLO SBARRA CENTRALE NON ENTRA NELL'OCCHIELLO - RICHIESTA 2460	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1515	01	MS04270-2023-02217-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 2 - RADIOLOGIA - CORRIDOIO SEZ 1 E SEZ 2 - RICHIESTA NUOVA INSTALLAZIONE PARACOLPI ANGOLARI SUL MURO - SEGNALAZIONE 2023000002727 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2378	EDILE	97,05	0,00	97,05
1526	02	MS04270-2023-02219-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO PIANO 1 ONCOLOGIA CORRIDOIO - ARMADIO CON SERRATURE DIFETTOSE (INSERENDO LA CHIAVE LA SERRATURA NON GIRA) E MANIGLIE DA SISTEMARE - RICHIESTA 2462	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1517	01	MS04270-2023-02220-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA - PIANO 6 - MED. INTERNA - SEGRETERIA - RICHIESTA INSTALLAZIONE 4 PORTA DOCUMENTI , 1 QUADRO E 1 LAVAGNA (IL TUTTO E' GIA' PRESENTE IN SEGRETERIA) - SEGNALAZIONE 2023000002871 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2382	FABBRO/FALEGNAME	79,90	0,00	79,90
1518	01	MS04270-2023-02221-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA - PIANO 6 - MED. INTERNA - SEGRETERIA GUARDIOLA COVID - RICHIESTA INSTALLAZIONE LAVAGNA (GIA' PRESENTE) SUL MURO. - SEGNALAZIONE 2023000002847 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2384	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1492	01	MS04270-2023-02224-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - 10° PIANO TORRE MEDICA REPARTO CLINICA MEDICA - SMONTAGGIO IMPIANTO E NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL BANCONE RECEPTION DI REPARTO (FLOORA ID 2465).	ELETTRICO	0,00	0,00	0,00
1625	01	MS04270-2023-02225-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 6° PIANO REPARTO MEDICINA INTERNA - SDOPPIAMENTO IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI (FLOORA ID 2304).	ELETTRICO	0,00	2.129,27	2.129,27
1519	01	MS04270-2023-02226-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13P TORRE MEDICA VANO TECNICO - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN BLOCCHETTO DELLA SERRATURA PER METTERE SOTTO CHIAVE L'ARMADIO DATI (CHIAVI DA CONSEGNARE A DI BIASI) - SEGNALAZIONE 2023000003053 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2401	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1520	01	MS04270-2023-02227-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA P. 6 NEL CORRIDOIO MEDICI - DA SOSTITUIRE DUE SERRATURE DELLE PORTE DELLA STANZA ADIACENTE AL BAGNO PER CAMBIO DESTINAZIONE DELLA STANZA STESSA - SEGNALAZIONE 2023000002482 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2387	FABBRO/FALEGNAME	55,49	0,00	55,49
1522	01	MS04270-2023-02228-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 2P SBARCO ASCENSORI DI FRONTE A STANZA 15 - PARACOLPI ANGOLARE DA RIFISSARE AL MURO - SEGNALAZIONE 2023000002746 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2386	EDILE	59,93	0,00	59,93
1538	01	MS04270-2023-02229-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - GIARDINO D'INVERNO - MESSA IN SERVIZIO DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE PRESENTE NEL Q.E.DEL GIARDINO D'INVERNO PER ALIMENTAZIONE PROVVISORIA CANTIERE RIZZANI (FLOORA ID 2466)	ELETTRICO	0,00	28,44	28,44
1493	01	MS04270-2023-02230-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA 8° PIANO REPARTO NEFROLOGIA E DIALISI - INSTALLAZIONE DI TASTIERINO ED ELETTROSERRATURA PER IL COMANDO APERTURA PORTA SCALA SECONDARIA (FLOORA ID 2366).	ELETTRICO	0,00	979,62	979,62
1539	02	MS04270-2023-02233-PC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 2P ZONA SCALA H UFFICIO EX DR.SSA PIANI E DOTT.CERCHI - INSTALLAZIONE DI ALCUNE PRESE ELETTRICHE PER N°4 NUOVE POSTAZIONI PC (FLOORA ID 2471).	ELETTRICO	0,00	289,67	289,67
1674	01	MS04270-2023-02237-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2P RADIOLOGIA SBARCO ASCENSORI ZONA SPORCA - PANNELLO DEL CONTROSOFFITTO STACCATO - RICHIESTA 2474	EDILE	39,95	0,00	39,95
1676	01	MS04270-2023-02238-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TERAPIA INTENSIVA 4P LOCALE SVESTIZIONE ADIACENTE TERAPIA 2 - LAVAGNA A PARETE DA SMONTARE E RIMONTARE IN ALTRA POSIZIONE, CHIEDERE A LAURA BIAGGI - RICHIESTA 2475	EDILE	39,95	0,00	39,95
1712	01	MS04270-2023-02239-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 4 VERSO TERAPIA INTENSIVA 1 IN PROSSIMITA' DELLA PTF DI INGRESSO N.0869 - ANGOLARE DIVELTO E PERICOLOSO - RICHIESTA 2476	EDILE	49,94	0,00	49,94
1626	01	MS04270-2023-02240-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 15 P T CH ST 11 PORTA INTERCOMUNICANTE CON BAGNO - SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI, SERRATURA ATTUALMENTE CHIUSA A CHIAVE - RICHIESTA 2477	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72

1675	01	MS04270-2023-02241-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 7 P T ME ST 5 - CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI, SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA PORTA INTERCOMUNICANTE CON IL BAGNO PER POTERLA CHIUDERE, CON CORTESE SOLLECITUDINE, PRESENZA DI PAZIENTI COVID DA ISOLARE - RICHIESTA 2478	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1628	02	MS04270-2023-02242-CC	OSPEDALE MAGGIORE - INFETTIVI 6P LABORATORIO SIEROLOGIA - MENSOLA GIA' PRESENTE IN REPARTO DA INSTALLARE A PARETE, SI RICHIEDE FORNITURA DELLE STAFFE DI SUPPORTO NON PRESENTI - RICHIESTA 2479	FABBRO/FALEGNAME	41,63	0,00	41,63
1576	02	MS04270-2023-02243-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P RSA SAN GIUSTO *COVID* - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA SERRATURA NELLA STANZA 9, PRECEDENTEMENTE TOLTA (BLOCCHETTO SERRATURA GIA' PRESENTE IN REPARTO) - RICHIESTA 2480	FABBRO/FALEGNAME	46,65	0,00	46,65
1681	01	MS04270-2023-02244-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PRONTO SOCCORSO 3P CORRIDOIO AMBULATORI BAGNO UTENTI - LAVANDINO CON FILTRO LEGIONELLA CHE NON EROGA ACQUA DAL RUBINETTO - RICHIESTA 2481	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44
1494	01	MS04270-2023-02245-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 2° PIANO REPARTO CARDIOCHIRURGIA - SPOSTAMENTO DI N°1 PUNTO PRESA NEL DEPOSITO SPORCO PER ALIMENTAZIONE TRITASACCHE (FLOORA ID 2351)	ELETTRICO	0,00	56,88	56,88
1495	01	MS04270-2023-02246-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA PIANO MECCANICO REPARTO RADIOLOGIA - INSTALLAZIONE DI N°1 GRUPPO DI PRESE CON N°3 UNEL E N°1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PER ALIMENTAZIONE DI UN INIETTORE NELLA SALA ATTESA DELLA RISONANZA MAGNETICA 1,5T (FLOORA ID 2281)	ELETTRICO	0,00	128,64	128,64
1496	01	MS04270-2023-02247-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2° PIANO REPARTO IPERBARICA - INSTALLAZIONE DI N°1 PRESA UNEL NELL'ANTIBAGNO DEL PERSONALE (FLOORA ID 2226)	ELETTRICO	0,00	63,87	63,87
1682	01	MS04270-2023-02248-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA PIANO 14 CENTRO STUDI FEGATO STANZA 2 EX DEGENZA (ATTUALE UFFICIO INFERMIERISTICO) - SI RICHIEDE LO SMONTAGGIO DI ALCUNE MENSOLE E UN CONTENITORE PER INFIAMMABILI A PARETE - RICHIESTA 2482	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1580	02	MS04270-2023-02249-CC	OSPEDALE MAGGIORE - RSA S. GIUSTO 1P REPARTO COVID LOCALE INFERMIERI - CASSAFORTE NON SI CHIUDE - RICHIESTA 2483	FABBRO/FALEGNAME	47,54	0,00	47,54
1581	02	MS04270-2023-02250-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 4P - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I FILTRI DEI RUBINETTI PER LA NUOVA APERTURA DEL REPARTO (ENTRO LA GIORNATA DEL 13/03/2023). COME DA MAIL DEL GIORNO 16/03/2023 DA PARTE DI ROTONDARO, SI PROVVEDE A ALL'INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTILEGIONELLA - RICHIESTA 2484	IDROSANITARIO	330,40	0,00	330,40
1556	01	MS04270-2023-02251-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - SPAZI ESTERNI - SI CHIEDE IL RIPRISTINO DELLA PORTA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE (URGENTE) - RICHIESTA 2485	EDILE	39,95	0,00	39,95
1558	01	MS04270-2023-02252-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 3 PIANO PRONTO SOCCORSO BAGNI - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI 5 FILTRI ANTILEGIONELLA - RICHIESTA 2486	IDROSANITARIO	267,39	0,00	267,39
1711	01	MS04270-2023-02253-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA, PIANO 3, PRONTO SOCCORSO, AMBULATORIO N.2 - RICHIESTA INSTALLAZIONE SERRATURA SU UNA CASSETTIERA CHE NE E' SEMPRE STATA SPROVVISTA. MATERIALE DA FORNIRE - RICHIESTA 2487	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1595	02	MS04270-2023-02254-CC	OSPEDALE MAGGIORE - RSA S.GIUSTO 1P REPARTO COVID ST 8 - CAUSA INGRESSO PAZIENTE PSICHIATRICO, PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RICHIEDE DI SMONTARE LE MANIGLIE DELLA FINESTRA E DELLE PORTE DELLA STANZA - RICHIESTA 2488	FABBRO/FALEGNAME	47,54	0,00	47,54
1677	01	MS04270-2023-02255-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 4 COMPLESSO OPERATORIO SPOGLIATOIO FEMMINILE - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DEL LUCCHETTO DI UN ARMADIETTO CAUSA CHIAVI DIMENTICATE ALL'INTERNO DELL'ARMADIETTO STESSO - RICHIESTA 2489	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1678	01	MS04270-2023-02257-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 4 COMPLESSO OPERATORIO SALE A-B-C NELL'ANTIBAGNO - SI RICHIEDE DI INSTALLARE UN NUOVO APPENDIABITI (GIA' PRESENTE IN LOCO) - (INTERVENTO A CONSUNTIVO FLOORA ID 2490)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1679	01	MS04270-2023-02260-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2P RADIOLOGIA CUCINA DI REPARTO - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN PORTASAPONE, PORTA CARTA E UNA LAVAGNA (TUTTO PRESENTE IN REPARTO) - (INTERVENTO A CONSUNTIVO FLOORA ID 2493)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1670	01	MS04270-2023-02261-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - CUP SPORTELLO 2 - TENDA NON INTEGRATA NELLA FINESTRA CON CORDINO DI COMANDO DA RIPARARE - (INTERVENTO A CONSUNTIVO FLOORA ID 2494)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1560	01	MS04270-2023-02264-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 1°PIANO MECCANICO / VANO SCALE V078 SBARCO ASCENSORI TORRE MEDICA - SI SEGNA LA PARTE DI PARETE CARTONGESSO FRACASSATA CAUSA CONTINUI URTI PORTA TAGLIAFUOCO. SI PREGA DI ESEGUIRE IL RIPRISTINO - SEGNALAZIONE 2023000000148 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 1923	EDILE	97,15	0,00	97,15
1559	01	MS04270-2023-02265-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 6P TORRE MEDICA *COVID* STANZA 11 - SI CHIEDE LA RIMOZIONE DI UN LAVABO E LA MODIFICA ALLO SCARICO PER POTER INSTALLARE UNO SCARICO PER LA DIALISI - SEGNALAZIONE 2023000001364 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2121	IDROSANITARIO	655,22	0,00	655,22
1549	02	MS04270-2023-02266-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 4° PIANO REPARTO INFETTIVI - FORNITURA DI N°3 PRESE INTERLOCK PER GLI AMBULATORI 1 E 8 (FLOORA ID 2340)	ELETTRICO	0,00	34,00	34,00
1545	02	MS04270-2023-02267-PC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1° PIANO REPARTO PATOLOGIA DEL FEGATO - SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE PRESA SCHUKO CON N°2 PRESE BIPASSO NELLA STANZA N°17 (FLOORA ID 2497)	ELETTRICO	0,00	42,69	42,69
1672	01	MS04270-2023-02268-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4°PIANO - COMPLESSO OPERATORIO / SALE RISVEGLIO V250 - VIENE RICHIESTO L'ALLACCIO ALLE UTENZE IDRICHE E DI SCARICO DI UNA MACCHINA DEL GHIACCIO GIÀ PRESENTE IN REPARTO. SI PREGA DI INTERVENIRE. PRENDERE APPUNTAMENTO CON LA COORDINATRICE GIORGIA TOSO 3398755220 -0403994741 - (INTERVENTO A CONSUNTIVO FLOORA ID 2498)	IDROSANITARIO	79,90	0,00	79,90
1542	01	MS04270-2023-02269-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3° PIANO REPARTO O.B.I. - SPOSTAMENTO DI N°2 TELECAMERE DOME DALLA SALA ATTESA RAU AL CORRIDOIO OBI E CORRIDOIO PRINCIPALE (FLOORA ID 1994)	ELETTRICO	0,00	142,20	142,20

1543	01	MS04270-2023-02270-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2° PIANO REPARTO CUP - SPOSTAMENTO PANNELLO LUMINOSO PRENOTAZIONI PRESSO IL CUP (FLOORA ID 1989)	ELETTRICO	0,00	331,18	331,18
1541	02	MS04270-2023-02271-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO PIANO TERRA REPARTO TRASFUSIONALE - MODIFICA NELLA NUMERAZIONE DEL COMBINATORE TELEFONICO DELLA CENTRALINA ALLARMI FRIGHI (FLOORA ID 2237)	ELETTRICO	0,00	28,44	28,44
1544	02	MS04270-2023-02272-CC	OSPEDALE MAGGIORE - POLO PIANO TERRA E INTERRATO REPARTO PRONTO SOCCORSO E RADIOTERAPIA - ESTRAZIONE IMMAGINI DA N°3 TELECAMERE (FLOORA ID 2292)	ELETTRICO	0,00	305,88	305,88
1671	01	MS04270-2023-02273-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4P COMPLESSO OPERATORIO SALA OP 14, ANGIOGRAFIA - SI CHIEDE LA RIMOZIONE TEMPORANEA DI PARTE DEL CONTROSOFFITTO DA ESEGUIRE ENTRO OGGI POMERIGGIO E SUCCESSIVA RIMESSA IN POSA DEL MEDESIMO CONTROSOFFITTO NELLA POMERIGGIO DI DOMANI - (FLOORA ID 2499)	EDILE	79,90	0,00	79,90
1596	02	MS04270-2023-02276-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P STOMATOLOGIA AMBULATORIO PROTESI - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DEL MOBILETTO CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI - (FLOORA ID 2502)	FABBRO/FALEGNAME	87,19	0,00	87,19
1668	01	MS04270-2023-02278-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI P. 1 STANZA N. 98 - POLIAMBULATORI P. 1 STANZA N. 98 SI RICHIEDE L'APERTURA DI UN CASSETTO PER ROTTURA CHIAVE NELLA RELATIVA SERRATURA - (FLOORA ID 2504)	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1664	02	MS04270-2023-02280-CC	OSPEDALE MAGGIORE - INFETTIVI 4P DERMATOLOGIA, PTF 0515 INGRESSO REPARTO - SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DEL CILINDRO DELLA SERRATURA IN MODO CHE SIA APRIBILE CON LA STESSA CHIAVE UNIFICATA DELLE ALTRE PTF PRESENTI IN REPARTO - (FLOORA ID 2506)	PTF/VIE DI ESODO	99,23	0,00	99,23
1669	01	MS04270-2023-02285-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 13 PIANO TORRE CHIRURGIA PNEUMOLOGIA STANZA 8 - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN MONITOR A PARETE - (FLOORA ID 2512)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1582	02	MS04270-2023-02286-CC	OSPEDALE MAGGIORE - 1 PIANO EX DERMATOLOGIA LATO VIA GATTERI SCALA E STANZA ACCOGLIENZA 14 - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN PORTA DOCUMENTI, UN PORTA ROTOLO CARTA MANI E UNA BACHECA PORTACHIAVI - (FLOORA ID 2513)	FABBRO/FALEGNAME	59,93	0,00	59,93
1546	02	MS04270-2023-02287-PC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1° PIANO REPARTO CLINICA PATOLOGIE DEL FEGATO - INSTALLAZIONE DI N°2 GRUPPI PRESE CON N°6 PRESE UNEL CIASCUNO E N°1 PRESA AGGIUNTA IN TISANERIA (UN GRUPPO DA 2 PRESE E 1 GRUPPO DA 4) - (FLOORA ID 2514).	ELETTRICO	0,00	399,78	399,78
1586	02	MS04270-2023-02288-CC	OSPEDALE MAGGIORE - FORNITURA E POSA IN OPERA ANNUALE DI FILTRI LEGIONELLA SU DOCCIA PAZIENTI - (FLOORA ID 2509)	IDROSANITARIO	383,14	0,00	383,14
1551	01	MS04270-2023-02289-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 6° PIANO REPARTO CLINICA MEDICA - SPOSTAMENTO DELL'OROLOGIO CENTRALIZZATO NEL CORRIDOIO LATO SCALA SECONDARIA (FLOORA ID 2255)	ELETTRICO	0,00	144,30	144,30
1550	02	MS04270-2023-02290-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1° PIANO REPARTO STERILIZZAZIONE - ASSISTENZA ELETTRICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE AUTOCCLAVI (FLOORA ID 2245)	ELETTRICO	0,00	28,44	28,44
1585	02	MS04270-2023-02292-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P CLINICA PATOLOGIE DEL FEGATO - SI CHIEDE LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI 8 PORTASAPONI A MURO - (FLOORA ID 2515)	FABBRO/FALEGNAME	79,90	0,00	79,90
1646	01	MS04270-2023-02294-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 2P STANZA 14 - POLO CARDIOLOGICO 2P STANZA 14 SI CHIEDE LA RIMOZIONE DELLA TENDA VECCHIA E NELLA STANZA 5 IL RIPRISTINO DELLA TENDA O LA SUA RIMOZIONE - (FLOORA ID 2516)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1584	02	MS04270-2023-02297-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P SPDC - LE MANIGLIE DI ALCUNE STANZE CHE NON CHIUDONO - (FLOORA ID 2519)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1588	02	MS04270-2023-02298-CC	OSPEDALE MAGGIORE - RIABILITAZIONE PT ST 6 LATO SX - TENDA NON INTEGRATA NELLA FINESTRA, TENDA BLOCCATA APERTA, IN BATTUTA DI SOLE NEL POMERIGGIO, CON CORTESE SOLLECITUDINE - (FLOORA ID 2520)	FABBRO/FALEGNAME	49,94	0,00	49,94
1587	02	MS04270-2023-02300-CC	OSPEDALE MAGGIORE - RSA S.GIUSTO 1P ST 9 REPARTO COVID - SI CHIEDE DI RIMONTARE LE SERRATURE DELLA PORTA DELLA STANZA E DI QUELLA DEL BAGNO, PRECEDENTEMENTE SMONTATE PER MOTIVI DI SICUREZZA CAUSA PAZIENTE "AGITATO" - (FLOORA ID 2522)	FABBRO/FALEGNAME	47,54	0,00	47,54
1647	01	MS04270-2023-02301-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - ANATOMIA PATOLOGICA - PIANO 1 - MED. LEGALE - LABORATORIO DI PATOLOGIA FORENSE NR 12 - RICHIESTA NUOVA INSTALLAZIONE RUBINETTO A DUE VIE - AL FINE DI SVUOTARE IL COLORATORE NELLE TANICHE URGENTE CORTESEMETNE ENTRO LA SETTIMANA IN CORSO GRAZIE - (FLOORA ID 2523)	IDROSANITARIO	47,28	0,00	47,28
1563	01	MS04270-2023-02303-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - SPAZI ESTERNI - AREA DI CANTIERE CORTILE INTERNO - SI CHIEDE IL RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE, IN MODO DA NON RENDERE POSSIBILE IL PASSAGGIO - SEGNALAZIONE 2023000002964 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2397	EDILE	39,95	0,00	39,95
1564	01	MS04270-2023-02304-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - RAMPA PRONTO SOCCORSO - BUCHI NELL'ASFALTO - UNO SOTTO IL PORTICATO - L'ALTRO DOPO IL PORTICATO ANDANDO VERSO IL PRONTO SOCCORSO - SEGNALAZIONE 2023000002128 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2380	EDILE	167,22	0,00	167,22
1571	01	MS04270-2023-02305-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 3° PIANO REPARTO CARDIOLOGIA - COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE TENDE OSCURANTI NELLA STANZA DEL DIRETTORE DOTT. SINAGRA (FLOORA ID 2525)	ELETTRICO	0,00	28,44	28,44
1565	01	MS04270-2023-02306-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 - PRONTO SOCCORSO - GUARDIOLA GUARDIAFUOCHI - OSPEDALRICHIESTO INTERVENTO PER TRAVERSINA IN ALLUMINIO CEDUTA DAL SOFFITTO - SEGNALAZIONE 2023000002392 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2379	EDILE	49,94	0,00	49,94
1567	01	MS04270-2023-02309-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI PIANO TERRA - ACCETTAZIONE MAMMOGRAFIA V060 - SI PREGA DI RIMONTARE LE DOGHE DELLA STANZA IN OGGETTO, DATO CHE L'AMBIENTE È STATO SCELTO PER OSPITARE TEMPORANEAMENTE I DISTRIBUTORI DI BEVANDE E CAFFÈ - SEGNALAZIONE 2023000002658 - - (FLOORA ID 2355)	EDILE	39,95	0,00	39,95

1594	01	MS04270-2023-02311-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2°PIANO - CDZ 20 - SI PREGA CORTESEMENTE DI FORARE IL CARTONGESSO E CREARE UN'ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLA CDZ 20 SULLA MURATURA IN CARTONGESSO CHE SEPARA UN POSSIBILE CAVEDIO DALLE SCALE CHE SALGONO AGLI SPOGLIATOI - SEGNALEZIONE 2023000002686- (FLOORA ID 2349)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1627	02	MS04270-2023-02312-CC	OSPEDALE MAGGIORE - VIA STUPARICH VERSO ZONA ECOLOGICA - RIMESSA IN SERVIZIO DEL PALETTO AVENTE DIAMETRO MAGGIORATO SE POSSIBILE DELIMITANTE IL POSTEGGIO- (FLOORA ID 2528)	EDILE	90,15	0,00	90,15
1651	02	MS04270-2023-02315-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 3P FARMACIA - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN PINGUINO NON PRESENTE IN REPARTO - (FLOORA ID 2531)	TERMICO	79,90	0,00	79,90
1730	01	MS04270-2023-02318-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - IMPIANTO ELEVATORE SCALE MOBILI DISMESSE DEN 27 - VERIFICA RIMESSA IN SERVIZIO - (FLOORA ID 2534)	ELEVATORI	0,00	25.320,45	25.320,45
1593	01	MS04270-2023-02320-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 3 INGRESSO LABORATORI DI MICROBIOLOGIA - PORTA DA TOGLIERE COMPLETAMENTE- (FLOORA ID 2303)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1637	01	MS04270-2023-02321-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 3P SALA EMODINAMICA 2 - SI CHIEDE IL RIPRISTINO DELLA PARETE PIOMBATA - (FLOORA ID 2535)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1629	02	MS04270-2023-02322-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P RSA SAN GIUSTO CORRIDOIO VICINO A STANZA 10 - PROTEZIONE IN PVC DEL MURO STACCATA - (FLOORA ID 2536)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1620	01	MS04270-2023-02324-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA PRONTO SOCCORSO OBI - INSTALLAZIONE DI FILTRO HEPA SULLA BOCCA DEL LAVANDINO/I AFFERENTI LA COLONNA MONTANTE IDRICA DELLA OBI GIALLA ST3 (PIASTRA 3° PIANO).DA ESEGUIRSI ENTRO OGGI GRAZIE - (FLOORA ID 2538)	TERMICO	126,59	0,00	126,59
1619	01	MS04270-2023-02325-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA PIANO 6° MEDICINA D'URGENZA - INSTALLAZIONE DI FILTRI HEPA SUL LAVANDINO/I AFFERENTE LA COLONNA MONTANTE ST. 4° (6° PIANO T.CH.) - (FLOORA ID 2539)	TERMICO	126,59	0,00	126,59
1618	01	MS04270-2023-02326-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - NEFROLOGIA E DIALISI (° PIANO - INSTALLAZIONE DI FILTRI HEPA SUL LAVANDINO/I AFFERENTI LA COLONNA MONTANTE DELLA STANZA 8 E ST. 4B (8° PIANO T.CH). URGENTE ENTRO LA DATA ODIERNA GRAZIE - (FLOORA ID 2540)	TERMICO	126,59	0,00	126,59
1621	01	MS04270-2023-02329-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO P. 3 STUDIO SCALA (SCRITTO FUORI DALLA PORTA) - SI RICHIEDE DI INSTALLARE N. 2 LAVAGNE A PARETE - (FLOORA ID 2544)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1591	01	MS04270-2023-02330-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 1P SALOTTINO VISITATORI - BATTISCOPA IN MARMO STACCATO DALLA PARETE - SEGNALEZIONE 2023000002403 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2302	EDILE	49,94	0,00	49,94
1592	01	MS04270-2023-02331-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - DISIMPEGNO TRA IL GIARDINO D'INVERNO E LA TORRE MEDICA - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN FERMO PORTA SULL'ANTA PRINCIPALE DELLA PORTA IN ALLUMINIO VETRO NEL DISIMPEGNO TRA IL GIARDINO D'INVERNO E LA TORRE MEDICA PRIMA DELLA PORTA TAGLIAFUOCO - SEGNALEZIONE 2023000002444 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2293	FABBRO/FALEGNAME	48,49	0,00	48,49
1590	01	MS04270-2023-02332-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 1 - RADIOLOGIA RISONANZA MAGNETICA - RICHIESTA INSTALLAZIONE SUPPORTO SUL MURO PER SOSTENERE UN ALIMENTATORE DELL'INIETTORE - SEGNALEZIONE 2023000002364 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2286	EDILE	59,93	0,00	59,93
1589	01	MS04270-2023-02334-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO, PIANO 3, STANZA 3.1 AMBULATORIO VISITE - SI RICHIEDE LA RIMOZIONE DI UN TUBO (EX POSTA PNEUMATICA) PERCHE' ANTIESTETICO - SEGNALEZIONE 2023000001982 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2241	EDILE	94,67	0,00	94,67
1662	01	MS04270-2023-02336-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO MECCANICO - ZONA DELLO SBARCO MERCI - MODIFICA CON RIFACIMENTO DEL CORDOLO DI SBARCO NELL'AREA MONTACARICHI - SCARICO MERCI CAUSA DANNEGGIAMENTO - (FLOORA ID 1229)	EDILE	3.413,70	1.238,98	4.652,68
1602	02	MS04270-2023-02339-PC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 6° PIANO REPARTO LABORATORI - INSTALLAZIONE DI N°1 PUNTO PRESA POLARIZZATA PER ALLARME FRIGO PER UN NUOVO CONGELATORE NEL CORRIDOIO FRIGHI (FLOORA ID 2548)	ELETTRICO	0,00	110,05	110,05
1636	01	MS04270-2023-02340-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 3° PIANO / SALA D'ATTESA - DEPOSITO BARELLE - V045 - SI SEGNALANO MURATURE SBRECCIAE IN CONDIZIONI PESSIME. SI PREGA DI RIPRISTINARE BUCHI NEL MURO, CREPE, ANGOLARI, E PARACOLPI - SEGNALEZIONE 2023000002476 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2298	EDILE	1.029,69	0,00	1.029,69
1583	01	MS04270-2023-02341-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 7P TORRE MEDICA SEGRETERIA - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI- SEGNALEZIONE 2023000002535 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2315	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1622	01	MS04270-2023-02342-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI 1P STANZA 101 - SI CHIEDE LA RIVERNICIATURA DELLA PARETE IN PROSSIMITA' DEL LAVANDINO - (FLOORA ID 2549)	EDILE	137,70	0,00	137,70
1634	02	MS04270-2023-02343-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 2P DISTRETTO 2 STANZA 220 - ARMADIO DA FISSARE AL MURO E SI CHIEDE ANCHE L'INSTALLAZIONE DELLA PARTE POSTERIORE DI ESSO (PRESENTE IN REPARTO) - (FLOORA ID 2550)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1690	02	MS04270-2023-02346-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 1 RSA S. GIUSTO NELLA STANZA 8 E RELATIVO BAGNO ALL'INTERNO - SI RICHIEDE DI RIMONTARE LE MANIGLIE ALLE FINESTRE - (FLOORA ID 2553)	FABBRO/FALEGNAME	79,90	0,00	79,90
1603	01	MS04270-2023-02347-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO P. 2 DEGENZE IN AMBULATORIO DI CARDIOCHIRURGIA - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI: UN BRACCIO DELLA TENDA (GIA' PRESENTE IN QUANTO SMONTATO PRECEDENTEMENTE PER LAVORI), UN PORTA SAPONE, UN PORTAROTOLI CARTA MANI E UN GANCIO PER ESTINTORI (DA PORTARE) - (FLOORA ID 2554)	EDILE	99,88	0,00	99,88
1605	01	MS04270-2023-02352-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLIAMBULATORI - PIANO 1 - STANZA ACCOGLIENZA - TOGLIERE BLOCCHETTO CHIAVI DALLA PORTA E DA CONSEGNARE ALLA SIG.RA MORUZZI - (FLOORA ID 2559)	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72

1630	02	MS04270-2023-02354-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P CLINICA PATOLOGIA DEL FEGATO DAY HOSPITAL 1 - SUPPORTO TENDA E TENDA DA RIFISSARE - (FLOORA ID 2561)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1624	02	MS04270-2023-02355-PC	OSPEDALE MAGGIORE - EX ANATOMIA 2° PIANO REPARTO FISICA SANITARIA - INSTALLAZIONE DI N°6 GRUPPI PRESE FM E N°3 PREDISPOSIZIONE RETE DATI PER POSTAZIONI PC NELLA STANZA 208 (FLOORA ID 2562).	ELETTRICO	0,00	607,27	607,27
1604	01	MS04270-2023-02356-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TR CH - PIANO 10 - STANZA OTORINO INFERMIERI - MESSA IN SICUREZZA ARMADIO TRABALLANTE - (FLOORA ID 2563)	FABBRO/FALEGNAME	0,00	0,00	0,00
1607	01	MS04270-2023-02357-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PORTINERIA - PIANO 1 - COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE - BAGNO DONNE - RICHIESTA INSTALLAZIONE DI UN PORTA ROTOLI (GIA' PRESENTE) - (FLOORA ID 2564)	IDROSANITARIO	39,95	0,00	39,95
1608	01	MS04270-2023-02359-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 4 COMPLESSO OPERATORIO IN TISANERIA - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO ANTILEGIONELLA SUL RUBINETTO DEL LAVELLO - (FLOORA ID 2566)	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44
1606	01	MS04270-2023-02361-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 2 // STANZA V187 FRONTE INGRESSO GASTROENTEROLOGIA - SI CHIEDE DI SOSTITUIRE LA SERRATURA DELLA STANZA E DI CONSEGNARE LE CHIAVI ALL'UFFICIO TECNICO. (RIF. RICHIESTA DIRETTORE AMMINISTRATIVO) - (FLOORA ID 2568)	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1574	02	MS04270-2023-02365-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO IN GIARDINO DALL'INGRESSO VERSO LA CAPPELLA - SONO STATE MESSE DELLE TRANSENNE LUNGO IL CAMMINAMENTO PER DELIMITARE DELLE ZONE PERICOLOSE; TALI TRANSENNE COL VENTO SONO CADUTE E SI RICHIEDE IL RIPOSIZIONAMENTO DELLE STESSA - (FLOORA ID 2570)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1609	01	MS04270-2023-02366-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - ANATOMIA PATOLOGICA P. 1 LATO ELISUPERFICIE IN LABORATORIO CARDIOLOGIA MOLECOLARE (STANZA 9) - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DI UN ARMADIO PER POTER AVERE PIU' COPIE DELLE CHIAVI !!!ATTENZIONE!!!. CONSEGNARE MASSIMO 3 COPIE. INFORMARE GEOM.PAPARELLA DELLA CONSEGNA - (FLOORA ID 2571)	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1570	02	MS04270-2023-02368-CC	OSPEDALE MAGGIORE - POLO TECNOLOGICO PT TERAPIA INTENSIVA - PORTA MATRICOLA DO1016943 INGRESSO PRINCIPALE, CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA - SEGNALAZIONE 2023000002980 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2396	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1569	02	MS04270-2023-02369-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO - PIANO 1 - OCULISTICA - SALA D'ATTESA - RICHIESTA INSTALLAZIONE SUL MURO DI UNA CORNICE CON LE FOTOGRAFIE DEI DIPENDENTI REPARTO - SEGNALAZIONE 2023000002370 - RICHIESTA INTERVENTO A CONSUNTIVO 2282	EDILE	39,95	0,00	39,95
1573	02	MS04270-2023-02371-PC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 3° PIANO REPARTO INFETTIVI - INSTALLAZIONE DI N°2 TASTIERINI NUMERICI E RELATIVE ELETTROSERRATURE SULLE PORTE DI INGRESSO AL REPARTO - (FLOORA ID 2100)	ELETTRICO	0,00	2.062,71	2.062,71
1597	01	MS04270-2023-02372-PC-REV.1	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO 1° PIANO ATRIO SCALA B NUOVO BOX REI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PUNTO LUCE ALL'INTERNO DEL BOX - (FLOORA ID 2338)	ELETTRICO	0,00	235,42	235,42
1610	01	MS04270-2023-02375-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PALAZZINA PORTINERIA 1 PIANO STANZA 13 - SI RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DI UNA MENSOLA, L'INSTALLAZIONE DI UNO SPECCHIO, UN PORTA ROTOLO CARTA E IL MONTAGGIO DI UN ALLUNGAMENTO DI UN TAVOLO - (FLOORA ID 2577)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1649	02	MS04270-2023-02376-PC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO PIAZZA OSPITALE PIANO INTERRATO REPARTO DIALISI - INSTALLAZIONE DI GRUPPI PRESE FM NELLA PORTINERIA (FLOORA ID 2578).	ELETTRICO	0,00	374,06	374,06
1652	02	MS04270-2023-02377-CC	OSPEDALE MAGGIORE - CLINICA PATOLOGIE DEL FEGATO 1P ZONA SCALA E - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA LAVAGNA, 4 APPENDIABITI, 5 PORTAROTOLI ASCIUGAMANI, 4 DISPENSER GEL IGENIZZANTE, 2 SUPPORTI GUANTI, MATERIALE GIÀ PRESENTE IN REPARTO - (FLOORA ID 2579)	FABBRO/FALEGNAME	139,83	0,00	139,83
1689	02	MS04270-2023-02378-CC	OSPEDALE MAGGIORE - POLO TECNOLOGICO 2P OCULISTICA AMBULATORIO BIOMETRIE - TENDA OSCURANTE MOTORIZZATA USCITA DALLE GUIDE - (FLOORA ID 2580)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1661	02	MS04270-2023-02379-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 DISTRETTO 2 NEL CORRIDOIO VERSO LA GERIATRIA - MANCA UN PANNELLO DEL CONTROSOFFITTO - (FLOORA ID 2581)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1660	02	MS04270-2023-02380-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 DISTRETTO 2 SCALE B-C NEL BAGNO PER IL PUBBLICO - CADUTO UN PANNELLO DEL CONTROSOFFITTO - (FLOORA ID 2582)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1704	01	MS04270-2023-02381-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 3 LABORATORI DI IMMUNOTRASFUSIONALE - SI RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DI UN ESTINTORE A CO2 SU UN ALTRA PARETE LI VICINO - (FLOORA ID 2583)	ESTINTORI/IDRANTI	39,95	0,00	39,95
1663	02	MS04270-2023-02382-CC	OSPEDALE MAGGIORE - CLINICA DERMATOLOGICA PIANO 4° - ESECUZIONE DI BONIFICA RETE IDROTERMOSANITARIA AFFERENTE LE STANZE STANZA 6 (VALORE 60 UFC) - STANZA DEGENZA 9 DAY HOSPITAL (VICINO ST.11) VALORE 120 UFC E MANTENIMENTO DEI FILTRI HEPA - (FLOORA ID 2584)	TERMICO	447,45	0,00	447,45
1687	02	MS04270-2023-02389-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 2P UFFICIO SEGRETERIA DIREZIONE MEDICA - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA CASSETTA DELLA POSTA (GIA' PRESENTE IN REPARTO) - (FLOORA ID 2590)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1688	02	MS04270-2023-02390-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P-1 INFORMATICA, BAGNO UFFICIO DI FRANCESCO - SI CHIEDE L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI UNO SPECCHIO DA APPENDERE NELL'ANTIBAGNO - (FLOORA ID 2591)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1601	01	MS04270-2023-02391-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - POLO CARDIOLOGICO PIANO TERRA - REPARTO CARDIOLOGIA - INSTALLAZIONE N°3 RIVELATORI VOLUMETRICI IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEL LOCALI V060, V073, V089 - (FLOORA ID 2279)	ELETTRICO	0,00	1.029,75	1.029,75

1685	02	MS04270-2023-02395-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 2 DISTRETTO 2 SCALA B ALLA FINE DEL CORRIDOIO - PORTA TAGLIAFUOCO N. 326 SU CUI BISOGGNA INSTALLARE DELLE CATENELLE IN PLASTICA (PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI NELLA STANZA 312) - (FLOORA ID 2595)	FABBRO/FALEGNAME	79,90	0,00	79,90
1654	02	MS04270-2023-02396-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 3 AULA STUDIO - SI RICHIEDE DI SMONTARE UNA LAVAGNA PER RIMONTARLA IN PATOLOGIA ORALE P.1 SCALA G STANZA 6 (E' STATO PRESO UN APPUNTAMENTO CON LA DITTA DI FACCHINAGGIO PER IL GIORNO 30/05/2023 PER COORDINARE SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO DELLA LAVAGNA DOVE RICHIESTO) - (FLOORA ID 2596)	FABBRO/FALEGNAME	79,90	0,00	79,90
1686	02	MS04270-2023-02397-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. -1 SCALA G - PTF N. 80 HA IL PARASPIGOLO STACCATO E ABBANDONATO PER TERRA - (FLOORA ID 2597)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1684	02	MS04270-2023-02398-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 1 RSA S. GIUSTO NEL CORRIDOIO - DA RIFISSARE UN PEZZO DEL CORRIMANO CHE SI E' STACCATO - (FLOORA ID 2598)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1653	02	MS04270-2023-02399-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P STOMATOLOGIA STANZA PRECLINICA - MECCANISMO TENDA OSCURANTE BLOCCATO - (FLOORA ID 2599)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1702	02	MS04270-2023-02400-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO - PIANO 2 - DISTRETTO 2 - STANZA NR 219 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PINGUINO PER RAFFREDDARE AMBIENTE - (FLOORA ID 2600)	TERMICO	39,95	0,00	39,95
1695	01	MS04270-2023-02401-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - RECINZIONE PIAZZALE ESTERNA - RIMESSA IN LOCO DELLE RETI ORA A TERRA URGENTE PER DELIMITAZIONE AREE - (FLOORA ID 2601)	EDILE	119,85	0,00	119,85
1633	01	MS04270-2023-02402-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4° PIANO - REPARTO TERAPIA INTENSIVA - INSTALLAZIONE DI N°1 ELETTROMAGNETE NEL LOCALE V091 SOSTA SALME (FLOORA ID 2230)	FABBRO/FALEGNAME	0,00	341,28	341,28
1683	02	MS04270-2023-02403-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI P. 5 NELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN PORTADOCUMENTI A MURO - (FLOORA ID 2602)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1632	01	MS04270-2023-02405-PC-REV.1	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 2° PIANO REPARTO DI RADIOLOGIA - INSTALLAZIONE DI N°1 GRUPPO PRESE E N°1 PREDISPOSIZIONE RETE DATI NEL LOCALE V0274 REFERTAZIONE 4 (FLOORA ID 2263)	ELETTRICO	0,00	187,89	187,89
1655	02	MS04270-2023-02410-CC	OSPEDALE MAGGIORE - SPOGLIATOI UOMINI CONTAINER 1 ARMADIETTI 56, 67, 77 E CONTAINER 2 ARMADIETTI 108, 122, 166 - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA CAUSA CAMBIO PERSONALE - (FLOORA ID 2608)	FABBRO/FALEGNAME	126,52	0,00	126,52
1656	02	MS04270-2023-02413-CC	OSPEDALE MAGGIORE - POLO TECNOLOGICO 1 PIANO TRIAGE - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE SU MURO DI CARTOGESSO UN GANCIO AD L - (FLOORA ID 2611)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1648	01	MS04270-2023-02415-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE CHIRURGICA 8° E 13° PIANO - INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE PER FORNIRE LA DOPPIA ALIMENTAZIONE (PRIVILEGIATA E CONTINUITA' ASSOLUTA) AI RACK DATI (FLOORA ID 1957).	ELETTRICO	0,00	2.151,12	2.151,12
1623	01	MS04270-2023-02416-PC	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 8° PIANO REPARTO CLINICA NEUROLOGICA STROKE UNIT - INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE PER FORNIRE LA DOPPIA ALIMENTAZIONE (PRIVILEGIATA E CONTINUITA' ASSOLUTA) AL RACK DATI (FLOORA ID 1963).	ELETTRICO	0,00	982,87	982,87
1657	02	MS04270-2023-02418-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 2P EMATOLOGIA STANZA 11 - SI CHIEDE IL SIGILLAMENTO DEL CASSONETTO DELLA FINSETRA - (FLOORA ID 2614)	EDILE	45,19	0,00	45,19
1616	01	MS04270-2023-02424-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 4 TERAPIA INTENSIVA - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA PORTA STANZA VISITA PARENTI PER SMARRIMENTO CHIAVI - (FLOORA ID 1922)	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1615	01	MS04270-2023-02425-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - OLO CARDIOLOGICO, PIANO 2, CARDIOLOGIA, ATRIO - SI RICHIEDE L'AGGIUNTA 2 MENSOLE ALL'INTERNO DI UN ARMADIETTO - (FLOORA ID 2151)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1617	01	MS04270-2023-02426-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 3 PIANO LABORATORIO COVID - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA CASSETTA PER LE CHIAVI - (FLOORA ID 2233)	EDILE	102,95	0,00	102,95
1614	01	MS04270-2023-02427-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - NEFROLOGIA E DIALISI - BAGNO DEGENTI - RICHIESTA INSTALLAZIONE NR. 2 FILTRI ANTI LEGIONELLA - (FLOORA ID 2370)	IDROSANITARIO	122,94	0,00	122,94
1691	02	MS04270-2023-02430-CC	OSPEDALE MAGGIORE - 1 PIANO LATO VIA PIETA' SCALA B-C SERVIZIO PSICHIATRICO STANZA DOPPIA LATO GIARDINO ARMADIO VESTITI - SERRATURA DA SOSTITUIRE CAUSA PERDITA DELLE CHIAVI - (FLOORA ID 2621)	FABBRO/FALEGNAME	47,72	0,00	47,72
1699	02	MS04270-2023-02432-CC	OSPEDALE MAGGIORE - EX ANATOMIA PT, PORTA A VETRI VERSO ESTERNO ADIACENTE A CANCELLO VIA PIETÀ 2/2, PORTA CHIUSA DA ANNI - CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA, DA FARE ENTRO DOMANI. CHIEDERE IN PORTINERIA LE CHIAVI PER IL LUCCHETTO PROVVISORIO CHE È STATO APPLICATO - (FLOORA ID 2623)	FABBRO/FALEGNAME	115,11	0,00	115,11
1698	02	MS04270-2023-02433-CC	OSPEDALE MAGGIORE - 2 PIANO RSA SAN GIUSTO SCALA C-D NEL LOCALE INFERMIERI - SI RICHIEDE LO SPOSTAMENTO DI POSIZIONE DI UNA LAVAGNA A MURO - (FLOORA ID 2624)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1696	02	MS04270-2023-02435-CC	OSPEDALE MAGGIORE - 2 PIANO RSA SAN GIUSTO SCALA C-D NEL LOCALE INFERMIERI - SI RICHIEDE IL CAMBIO DELLA SERRATURA DELLA PORTA D'ENTRATA CAUSA MANCANZA DELLE CHIAVI - (FLOORA ID 2626)	FABBRO/FALEGNAME	55,34	0,00	55,34
1658	02	MS04270-2023-02436-CC	OSPEDALE MAGGIORE - 2 PIANO RSA SAN GIUSTO SCALA C-D NEL LOCALE INFERMIERI PRESENTI UN CONDIZIONATORE PORTATILE - SI RICHIEDE L'ALLUNGAMENTO DEI COLLEGAMENTI (TUBI) PER METTERLO A TERRA - (FLOORA ID 2627)	TERMICO	39,95	0,00	39,95
1659	02	MS04270-2023-02437-CC	OSPEDALE MAGGIORE - 2 PIANO RSA SAN GIUSTO SCALA C-D IN CORRIDOIO - SI RICHIEDE LA RIMOZIONE DEI DUE CONDIZIONATORI PORTATILI E LA RIMESSA A NORMA DELLE FINESTRE - (FLOORA ID 2628)	TERMICO	59,93	0,00	59,93
1705	01	MS04270-2023-02439-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - 3 PIANO AMBULATORIO ANGIOLOGIA EX CIEU - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA LAVAGNA A MURO (MATERIALE GIA' PRESENTE) - (FLOORA ID 2630)	EDILE	39,95	0,00	39,95

1697	02	MS04270-2023-02442-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI, PIANO 2 - SI RICHIEDE IL MONTAGGIO DI MANIGLIA E SEGGIOLINA PER BAGNO ASSISTITO NELLA DELLA STANZA DAY HOSPITAL. SI CHIEDE DI SMONTARE QUELLI ATTUALMENTE PRESENTI NEL BAGNO DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE IN PIANO 3 E DI MONTARLI NELLA STANZA DAY HOSPITAL. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A CARMELO SCHIFANO 0403992592 - (FLOORA ID 2633)	IDROSANITARIO	59,93	0,00	59,93
1726	02	MS04270-2023-02443-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI, PIANO 3, STANZA 12 - TAPPARELLA CON CORDINO ROTTO MENTRE IN STANZA 4 C'E'UNA TAPPARELLA BLOCCATA. LE TAPPARELLE NON SONO INTEGRATE NEL SERRAMENTO - (FLOORA ID 2634)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1729	02	MS04270-2023-02444-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO, PIANO 2, DISTRETTO 2, STANZA 227 - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DI 2 ARMADI. CHIAVE ROTTA ALL'INTERNO DELLA SERRATURA E NESSUNA COPIA DI RISERVA - (FLOORA ID 2635)	FABBRO/FALEGNAME	139,36	0,00	139,36
1728	02	MS04270-2023-02447-CC	OSPEDALE MAGGIORE - DISTRETTO 2 2P ST 229 - ARMADIO CON CASSETTIERA, CASSETTO CONTENENTE DATI SENSIBILI, SERRATURA DA SOSTITUIRE CAUSA CHIAVI SMARRITE - (FLOORA ID 2638)	FABBRO/FALEGNAME	59,77	0,00	59,77
1703	01	MS04270-2023-02451-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA 4°PIANO / CUCINA SALE ABC: LA DIREZIONE MEDICA SEGNALE UN FILTRO ANTILEGIONELLA DANNEGGIATO - SI PREGA CORTESEMENTE DI SOSTITUIRLO - (FLOORA ID 2642)	IDROSANITARIO	83,27	0,00	83,27
1727	02	MS04270-2023-02453-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO, PIANO 1, RSA SAN GIUSTO, STANZA DEGENZA N. 2 - A SEGUITO DELLA RICONVERSIONE DEL REPARTO SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA SERRATURA MAI STATA PRESENTE SULLA PORTA CHE ATTUALMENTE SEPARA LE DUE STANZE - (FLOORA ID 2643)	FABBRO/FALEGNAME	75,32	0,00	75,32
1701	02	MS04270-2023-02455-PC-REV.1	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO, PIANO 1, RSA SAN GIUSTO - NELLA DEGENZA 2: INSTALLAZIONE DI N°4 PRESE UNEL, N°4 PRESE DATI, N°2 LAMPADE TESTALETTO CON CHIAMATE INFERMIERI. NELLA DEGENZA 3: INSTALLAZIONE DI N°1 PRESA UNEL E N°1 LAMPADA TESTALETTO CON CHIAMATA INFERMIERI (FLOORA ID 2645)	ELETTRICO	0,00	3.202,78	3.202,78
1667	02	MS04270-2023-02456-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PIANO TERRA LATO VIA GATTERI RIABILITAZIONE STANZA INFERMIERI - SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE PORTATILE (PINGUINO) - (FLOORA ID 2646)	TERMICO	79,90	0,00	79,90
1665	02	MS04270-2023-02457-CC	OSPEDALE MAGGIORE - RADIOTERAPIA, LAVANDINO RADIOTERAPIA PIANO INTERRATO - DISINFEZIONE LINEA ADDUZIONE ACQUA ANTIBAGNO UTENZA DI FRONTE LA PORTA TAC) - CAMPIONE CK8 DEL 04/05/2023 PRELEVATO IL : 04/05/2023 ALLE ORE: 10:40 CON PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO: UNI EN ISO 19458:2006 MANTENIMENTO FILTRO HEPA - (FLOORA ID 2647)	TERMICO	206,20	0,00	206,20
1666	02	MS04270-2023-02460-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI 3 PIANO STANZA LOCALE INFERMIERI - TAPPARELLA ESTERNA CON ROLE' MANUALE BLOCCATO - (FLOORA ID 2651)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1725	02	MS04270-2023-02466-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO SPAZI ESTERNI INGRESSO LATO VIA GATTERI CANCELLO NERO (EX CAMERA MORTUARIA) - TOMBINO CREPATO E PERICOLOSO DA COPRIRE CON LASTRA DI METALLO PER RENDERE LA ZONA CALPESTABILE PER LE MACCHINE - (FLOORA ID 2657)	EDILE	79,90	0,00	79,90
1722	02	MS04270-2023-02468-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 0 SCALA D RIABILITAZIONE IN SEGRETERIA - SI RICHIEDE DI APPENDERE UNA LAVAGNA (PRESENTE IN LOCO) - (FLOORA ID 2659)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1721	02	MS04270-2023-02477-CC	OSPEDALE MAGGIORE - INFETTIVI 5P LABORATORIO ANALISI - SI RICHIEDE SOSTITUZIONE DEL PREFILTRO DEL DEIONIZZATORE - (FLOORA ID 2668)--	IDROSANITARIO	46,57	0,00	46,57
1719	02	MS04270-2023-02480-CC	OSPEDALE MAGGIORE - INGRESSO ZONA PORTINERIA DIALISI - SI RICHIEDE INSTALLAZIONE DI UNA CATENA DELIMITATRICE PER LIMITARE L'ACCESSO, CHIEDERE IN PORTINERIA DIALISI PER I DETTAGLI - (FLOORA ID 2671)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1723	02	MS04270-2023-02483-CC	OSPEDALE MAGGIORE - DISTRETTO 2 2P, ST 214 - SI RICHIEDE INSTALLAZIONE A PARETE DI UNA CASSETTINA PORTACHIAVI, GIÀ IN POSSESSO DEL REPARTO, CHIEDERE IL MATERIALE IN ST 220 - (FLOORA ID 2673)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1724	02	MS04270-2023-02484-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO 1P DIAGNOSI E CURA, SPOGLIATOIO FEMMINILE - SI CHIEDE LA SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA DI UN ARMADIETTO CAUSA SMARRIMENTO CHIAVI - (FLOORA ID 2674)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1700	01	MS04270-2023-02487-PC_REV.1	OSPEDALE DI CATTINARA - TORRE MEDICA 13° PIANO - AREA COVID - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ESTRAZIONE PER LA CREAZIONE DI DUE AMBIENTI A PRESSIONE NEGATIVA - FLOORA ID 2677	TERMICO	2.398,01	17.066,36	19.464,37
1715	01	MS04270-2023-02492-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 1 CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO TRA LA PIASTRA E IL POLO CARDIOLOGICO - SI CHIEDE IL RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLE QUADROTTIE DI CONTROSOFFITTO AMMALORATE NELL'INTERO CORRIDOIO - (FLOORA ID 2682)	EDILE	59,93	0,00	59,93
1720	01	MS04270-2023-02503-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 1 RISONANZA MAGNETICA - SI CHIEDE DI CONCORDARE LO SPEGNIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER CONSENTIRE LA DISINFESTAZIONE IN TUTTO IL REPARTO CONTRO GLI INSETTI - (FLOORA ID 2692)	TERMICO	59,93	0,00	59,93
1710	02	MS04270-2023-02514-CC	OSPEDALE MAGGIORE - GERIATRIA SCALA C - RIMOZIONE DELLE DUE ANTE DELLE PORTE DI INGRESSO CHE GARANTIVANO I DUE FILTRI E CONSERVAZIONE PRESSO MAGAZZINO DI REPARTO; RIMOZIONE CORNICE ABBRACCI. COORDINARSI CON LA COORDINATRICE SIG. RA BELINDA INTERVENTO A CONSUNTIVO - (FLOORA ID 2703)	EDILE	79,90	0,00	79,90
1694	01	MS04270-2023-02516-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 3 NELL'AMBULATORIO BOX 4 E NELLA STANZA 2 - RIPRISTINARE I BUCHI NELLA PARETE IN SEGUITO A CADUTA TENDINE- SEGNALAZIONE 2023000001220 - (FLOORA ID 2103)	EDILE	48,57	0,00	48,57
1693	01	MS04270-2023-02517-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA P. 3 OBI NEL BAGNO VICINO ALLA STANZA N. 6 - DAL RUBINETTO NON ESCE ACQUA (FILTRO ANTILEGIONELLA PRESENTE) - (FLOORA ID 2704)	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44
1692	01	MS04270-2023-02518-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIASTRA - PIANO 3 - PRONTO SOCCORSO - BAGNO PAZIENTI OSS. BREVE INTENSIVA - NON ESCE ACQUA DAI LAVANDINI - (FLOORA ID 2705)	IDROSANITARIO	81,44	0,00	81,44

1718	01	MS04270-2023-02527-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - TERAPIA INTENSIVA 4P, TERAPIA 1 BOX 8 DEDICATO COVID - CORNICE IN POLISTIROLO A SOFFITTO CADUTA, SI RICHIEDE IL RIPRISTINO PER GARANTIRE L'ISOLAMENTO DEL BOX - (FLOORA ID 2715)	EDILE	39,95	0,00	39,95
1717	02	MS04270-2023-02529-CC	OSPEDALE MAGGIORE - PALAZZINA INFETTIVI, ASCENSORE 8 - SI RICHIEDE IL RECUPERO DELLE CHIAVI CADUTE NEL VANO ASCENSORE. CONSEGNARE LE CHIAVI IN PIANO 5 A MARTIN FRANCESCA O IN SEGRETERIA - (FLOORA ID 2717)	ELEVATORI	39,95	0,00	39,95
1709	02	MS04270-2023-02530-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO, PIANO 1, RSA SAN GIUSTO NO COVID - SI RICHIEDE IL MONTAGGIO DI 4 CESTINI SU DEI CARRELLI TERAPIA. I CARRELLI SONO PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO DI QUESTI CESTINI, MATERIALE PRESENTE IN REPARTO - (FLOORA ID 2718)	AUSILI DI REPARTO	39,95	0,00	39,95
1708	02	MS04270-2023-02531-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO - PIANO 2 - DISTRETTO 2 CORRIDOIO - ARMADIO A MURO CON CHIAVE INCASTRATA NELLA SERRATURA, SI RICHIEDE SOSTITUZIONE SERRATURA - (FLOORA ID 2719)	FABBRO/FALEGNAME	39,95	0,00	39,95
1707	02	MS04270-2023-02538-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 1 CENTRO PATOLOGIE DEL FEGATO NELL'AMBULATORIO N. 6 IN BAGNO - MANCANO DEI PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO - (FLOORA ID 2726)	EDILE	59,93	0,00	59,93
1716	01	MS04270-2023-02539-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - ANATOMIA PATOLOGIA, PIANO 2, LABORATORIO DI ISTOLOGIA - LAVANDINO INTEGRATO NELLA CAPP A CHIMICA, RICHIESTA VERIFICA PER CAPIRE SE IL POMELLO CHE SI E' STACCATO PUO' ESSERE RIMONTATO O C'E' LA NECESSITA DI SOSTITUIRE TUTTO IL GRUPPO (NEL SECONDO CASO SE NE OCCUPERA L'INGEGNERIA CLINICA). PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CAPP A RIVOLGERSI AL REPARTO O PARLARE CON ISIDORO ERICA TEL. 3270. SUCCESSIVAMENTE CONTATTARE LIVIO TAGLIAPIETRA AL NUMERO 3204645000 - (FLOORA ID 2727)	IDROSANITARIO	79,90	0,00	79,90
1706	02	MS04270-2023-02542-CC	OSPEDALE MAGGIORE - QUADRILATERO P. 1 SCAL A H CLINICA STOMATOLOGICA AMBULATORI - GLI ASPIRATORI ASPIRANO POCO - (FLOORA ID 2730)	TERMICO	39,95	0,00	39,95
1714	01	MS04270-2023-02555-CC	OSPEDALE DI CATTINARA - PIANO 3, LABORATORIO URGENZE - SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DEI PREFILTRI A MURO DEI DEIONIZZATORI. - (FLOORA ID 2334)	IDROSANITARIO	86,39	0,00	86,39

RUP
firma _____

DEC
firma _____

IMPRESA
firma _____