

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 762

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Intervento di ripristino dell'impianto di rilevazione antincendio del reparto degenze del Distretto Sanitario di Cormons. Liquidazione della prestazione in favore dell'O.E. FITEKNO SRL. CIG: BA936BC1C6

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Massimiliano Bressan attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Massimiliano Bressan

Trieste, 29/05/2026

OGGETTO: Intervento di ripristino dell'impianto di rilevazione antincendio del reparto degenze del Distretto Sanitario di Cormons. Liquidazione della prestazione in favore dell'O.E. FITEKNO SRL. CIG: BA936BC1C6

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.)

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 448 dd. 02/04/2026 è stato affidato l'intervento di ripristino dell'impianto di rilevazione antincendio presso la sede del Distretto Sanitario di Cormons alla ditta Fitekno SRL con sede legale in Bagnaria Arsa (UD) via Vittorio Bachelet n.5/b - P.IVA 02698290307 per un importo di € 43.600,00 oltre gli oneri per la sicurezza quantificati in € 650,00 per un totale di € 44.250,00 oltre IVA al 22% e dunque per un importo complessivo di € 53.985,00;

RICHIAMATE integralmente le premesse e le motivazioni contenute nel citato provvedimento da intendersi qui integralmente riportate;

EVIDENZIATO che ASUGI si riserva di agire in tutte le sedi nei confronti dell'impresa appaltatrice in quanto è stato riscontrato che l'impianto antincendio non era più funzionante in ragione dei danni cagionati allo stesso dalla precedente impresa esecutrice ITQ SRL;

DATO ATTO che la prestazione è stata regolarmente eseguita come da attestazione del geom. Antonio Gentile, referente tecnico aziendale di questa SC, e custodita agli atti di questa struttura;

ESAMINATA la fattura n.18PA di data 30/04/2026 emessa dalla ditta Fitekno SRL per l'intervento sopra indicato per un importo di € 44.250,00 comprensivo di oneri della sicurezza quantificati in € 650,00 oltre IVA al 22% per € 9.735,00 e così per complessivi € 53.985,00;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'O.E. mediante l'acquisizione del DURC n. protocollo INAIL_54312700 con scadenza di validità il 24/09/2026;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti in fatto e in diritto per procedere alla liquidazione del compenso finale in favore dell'O.E. Fitekno SRL con sede legale in Bagnaria Arsa (UD) via Vittorio Bachelet n.5/b - P.IVA 02698290307 per l'importo di € 44.250,00 comprensivo di oneri della sicurezza e oltre IVA al 22% per € 9.735,00 e dunque per complessivi € 53.985,00;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 361 dd. 07/05/2026 con cui veniva attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area isontina all'ing. Massimiliano Bressan a decorrere dal 01/05/2026;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

1. autorizzare la liquidazione della fattura n.18PA di data 30/04/2026 emessa dall' O.E. Fitekno SRL con sede legale in Bagnaria Arsa (UD) via Vittorio Bachelet n.5/b - P.IVA 02698290307 per l'intervento di ripristino dell'impianto di rilevazione antincendio presso sede del Distretto Sanitario di Cormons, per un importo di € 44.250,00 comprensivo di oneri della sicurezza quantificati in € 650,00 oltre IVA al 22% per € 9.735,00 e così per complessivi € 53.985,00;
2. dare atto che l'importo di € 53.985,00 che con il presente atto si liquida, farà carico al conto 310.200.200 *"impiantistica varia"* del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza.
3. dare ulteriormente atto che ASUGI si riserva di agire in tutte le sedi nei confronti dell'impresa appaltatrice in quanto è stato riscontrato che l'impianto antincendio non era più funzionante in ragione dei danni cagionati allo stesso dalla precedente impresa esecutrice ITQ SRL.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Claudia Paglione

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
Massimiliano Bressan**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 29/05/2026 12:58:36

IMPRONTA: 4C753DFB69581E77B2FF5DF041A91605AE6E275608E2026267B007BFC319D228
AE6E275608E2026267B007BFC319D228626055E86760322C7FB690AD66EC4039
626055E86760322C7FB690AD66EC40390A346FC90350FB6726DCC15DA153D282
0A346FC90350FB6726DCC15DA153D282DB091462FD4DF1F945B154918AB811A4