

LEGENDA

- ACQUA FREDDA DALL'ACQUEDOTTO
- ACQUA FREDDA ALTA PRESSIONE
- ACQUA CALDA 70°C ALTA PRESSIONE
- ACQUA CALDA 40°C ALTA PRESSIONE
- ACQUA CALDA MEDIA PRESSIONE
- ACQUA CALDA BASSA PRESSIONE
- RICIRCOLO ACQUA CALDA 70°C ALTA PRESSIONE
- RICIRCOLO ACQUA CALDA 40°C ALTA PRESSIONE
- RICIRCOLO ACQUA CALDA MEDIA PRESSIONE
- RICIRCOLO ACQUA CALDA BASSA PRESSIONE
- ACQUA FREDDA OSMOTIZZATA (TUBO INOX)
- ACQUA SURRISCALDATA
- SCARICO ACQUA
- LINEA AZOTO (TUBO INOX)
- LINEA DI SEGNALE
- TRATTAMENTO ACQUA ALTA PRESSIONE
- VALVOLA A FARFALLA CON ATTACCHI FLANGIATI
- VALVOLA A SFERA CON ATTACCHI FILETTATI
- VALVOLA DI RITEGNO CON ATTACCHI FLANGIATI
- FILTRO A CESTELLO CON ATTACCHI FLANGIATI
- FILTRO A CESTELLO CON ATTACCHI FILETTATI
- GIUNTO ELASTICO CON ATTACCHI FLANGIATI
- GIUNTO ELASTICO CON ATTACCHI FILETTATI
- VALVOLA A TRE VIE CON SERVOCOMANDO ELETTRICO DEL TIPO ON/OFF
- VALVOLA A TRE VIE CON SERVOCOMANDO ELETTRICO DEL TIPO MODULANTE
- OGGETTO DI INTERVENTO
- OGGETTO DI INTERVENTO
- RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCHI FILETTATI
- RIDUTTORE DI PRESSIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
- ELETTROPOMPA GEMELLARE
- ELETTROPOMPA SINGOLA
- TERMOSONDA CON GUAINA AD IMMERSIONE
- VASO D'ESPANSIONE PER ACQUA SANITARIA
- TERMOMETROMANOMETRO
- MANOMETRO CON FLANGIA DI PROVA
- VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA ISPESL CON SCARICO CONVOGLIATO
- DISPOSITIVO DI SFOGO ARIA AUTOMATICO
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON VOLANTINO DI MANOVRA

NOTA BENE:
- CON A.S. SI INTENDONO COMPONENTI DI LINEA SPECIFICI PER ACQUA SURRISCALDATA CON TENUTA FINO A 220°C.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

019

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROPOSTA DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI FINALIZZATA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
(ai sensi dell'art: 183 c.15 D.Lgs. 50/2016)

PROPONENTE

Siram by Veolia

Sede Legale/Amm.va
Via Bisceglie, 95
20152 - MILANO
Tel. 02.412981

Sede Op.va di Trieste
Via dei Cousilich, 2
34147 – Trieste (TS)
Tel. 040.385555

PROGETTISTA

Manens-Tifs Ingegneria

Sede Legale/Amm.va
Corso Stati Uniti, 56
35127 - PADOVA
Tel. 049.8705110

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

Tomo	04	
Progr.	019	
Parte	1	
Categoria	EG	
Cod. Intervento	04	INT.04 - Rifacimento parziale del sistema di alimentazione idrica dell'ospedale e protezione da formazioni batteriche
Cod. Edificio	CA	Ospedale "CATTINARA"
Titolo		Schema funzionale sottocentrale CDZ 1 - Stato di progetto

Cod.

04.019.P1.EG.04.04.CA.2

Rev	Data	RED	VER	APP	Descrizione
00	Giugno 2016				Prima emissione
01	Giugno 2015				1° Aggiornamento
02	Dicembre 2016				Allineamento al nuovo codice e alle richieste dell'Azienda

DOCUMENTO ELABORATO DA SIRAM SPA. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE NON AUTORIZZATA SENZA PARERE A TERZI. PROPRIETÀ INTELLETTUALE RISERVATA.