



- ## LEGENDA TUBI POLO
- TUBAZIONE MANDATA/RIITORNO CIRCUITO ACQUA REFRIGERANTE  
IN ACCIO NO RO CONFORME UNI 10255 SERIE MEDIA  
ISOLATO CON SPOSSORE 32 mm SECONDO DPR 412/93  
S.M.I.
- TUBAZIONE MANDATA/RIITORNO CIRCUITO ACQUA CALDA  
IN ACCIO NO RO CONFORME UNI 10255 SERIE MEDIA  
ISOLATO CON SPOSSORE 50 mm SECONDO DPR 412/93  
S.M.I.
- TUBAZIONE CIRCUITO acqua ammortizzata DN 50 IN ACCIO  
AISI 316  
ISOLATO CON SPOSSORE 19 mm SECONDO DPR 412/93
- TUBAZIONE CIRCUITO ANTINCENDIO DN 100  
IN ACCIO NO RO CONFORME UNI 10255 SERIE MEDIA  
ISOLATO CON SPOSSORE 19 mm
- TUBAZIONE CIRCUITO ACQUA FREDDA SANITARIA DN 80  
IN ACCIO INOX AISI 316 CONFORME UNI EN ISO 1127  
ISOLATO CON SPOSSORE 19 mm
- TUBAZIONE CIRCUITO dimento acqua colore DN 45 IN ACCIO  
INOX  
ISOLATO CON SPOSSORE 32 mm SECONDO DPR 412/93
- TUBO GAS IN ACCIO NO RO DN 80 CONTROBUITO DN 12

