



MOTORE ELETTRICO IN CLASSE DI EFFICIENZA IE4



MOTORE ELETTRICO IN CLASSE DI EFFICIENZA IE2 O INFERIORE

CODICE UTA	ZONA SERVITA	MARCA UTA	ZONA INSTALLAZIONE	VENT. MANDATA [kW]	N° POLI	VENT. RIPRESA [kW]	N° POLI
	Atrio	Loran	POLO TECNOLOGICO	7,5	4	5,5	4
	Radioterapia 1	Loran	POLO TECNOLOGICO	5,5	4	2,2	4
	Radioterapia 2	Loran	POLO TECNOLOGICO	5,5	4	2,2	4
	Radioterapia Amb.	Loran	POLO TECNOLOGICO	7,5	4	5,5	4
	Reparto Sale operatorie	Loran	POLO TECNOLOGICO	7,5	4	4	4
	Sterilizzazione	Loran	POLO TECNOLOGICO	2,2	4	1,1	2
	Terapia intensiva 1	Loran	POLO TECNOLOGICO	11	4	4	4
	Terapia intensiva 2	Loran	POLO TECNOLOGICO	11	4	4	4
	Radiologia	Loran	POLO TECNOLOGICO	7,5	4	5,5	4
	Pronto soccorso	Loran	POLO TECNOLOGICO	7,5	4	5,5	4
	Day Hospital	Loran	POLO TECNOLOGICO	5,5	4	4	4
	Bunker radioterapia	Loran	POLO TECNOLOGICO	3	2	-	-
UTA 01		Euroclima	RISTRUTTURATA	5,5	4	5,5	4
UTA 02		Euroclima	RISTRUTTURATA	5,5	4	5,5	4
UTA 03		Euroclima	RISTRUTTURATA	1,5	4	1,5	4
UTA 04		Euroclima	RISTRUTTURATA	5,5	4	5,5	4
UTA 05		Euroclima	RISTRUTTURATA	5,5	4	5,5	4
UTA 06		Euroclima	RISTRUTTURATA	1,5	4	1,5	4
UTA 18 C		Fast	NUOVA	4	4		
SVE 18 C		Fast	NUOVA	3	4		
UTA 19 C		Fast	NUOVA	5,5	4		
SVE 19 C		Fast	NUOVA	4	4		
UTA 20 C		Fast	NUOVA	2,2	4		
SVE 20 C		Fast	NUOVA	4	4		
UTA 21 C		Fast	NUOVA	11	4		
SVE 21 C		Fast	NUOVA	7,5	4		
UTA 22 C		Fast	NUOVA	9	4		
SVE 22 C		Fast	NUOVA	5,5	4		
UTA 23 C		Fast	NUOVA	5,5	4		
SVE 23 C		Fast	NUOVA	4	4		
UTA 24 C		Fast	NUOVA	11	4		
SVE 24 C		Fast	NUOVA	7,5	4		
SVE DIA DIALISI		Fast	NUOVA	1,1	4		
ESTRATTORE 1500 mc/h		Fast	NUOVA	0,37	4		
UTA 1500 mc/h		Fast	NUOVA	0,55	2		
UTA 3700 mc/h		Fast	NUOVA	2,2	2		

LEGENDA AREE	
	POLO TECNOLOGICO
	ALA RISTRUTTURATA
	ALA NUOVA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

037

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROPOSTA DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI FINALIZZATA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (ai sensi dell'art. 183 c.15 D.Lgs. 50/2016)

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Sede Legale/Amm.va
Via Bisceglie, 95
20152 - MILANO
Tel. 02.412981

Sede Op.va di Trieste
Via dei Cosulich, 2
34147 - Trieste (TS)
Tel. 040.383555

PROGETTISTA

Manens-Tifs
INGEGNERIA

Sede Legale/Amm.va
Corso Stati Uniti, 56
35127 - PADOVA
Tel. 049.8705110

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

Tomo	06	
Progr.	037	
Parte	1	
Categoria	EG	
Cod. Intervento	14	INT.14 - Sostituzione motori elettrici con altri più efficienti

Cod. Edificio	MA	Ospedale "MAGGIORE"			
Titolo	Schema di principio ed aree di intervento - Stato di progetto				
Cod.	06.037.P1.EG.14.01.MA.0				
Rev	Data	RED	VER	APP	Descrizione
00	Dicembre 2016	M.C.A.	M.C.A.	R.A.	Prima emissione

DOCUMENTO ELABORATO DA SIRAM SPA. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE NON AUTORIZZATA, ANCHE PARZIALE E TESSI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE RISERVATA.