Attività di vigilanza nei cantieri edili della provincia di Trieste negli anni 2013 e 2014

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
A Azienda
S Servizi
S Sanitari
N°1 triestina

Di.P. - SCPSAL



dott. Alessandro Miele
Coordinatore Vigilanza in Edilizia
S.C.P.S.A.L. A.S.S. 1 “Triestina”

Trieste, 4 dicembre 2014

Vigilanza in edilizia

EDILIZIA	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014 al 1/12
cantieri notificati	904	1.399	1.485	1.131	1.053	1274	1237
n° cantieri ispezionati vigilanza	118	140	140	117	122	124	118
cantieri NON conformi al 1° accesso	85	84	62	78	64	72	70
% cantieri NON conformi	71 %	60 %	45 %	67 %	53 %	58%	59%
n° TOT violazioni	181	206	191	185	131	167	172
n° medio violazioni sul cantiere	2,15	2,45	3,08	2,37	1,79	2,31	2,53

Cantieri non conformi su cantieri visitati = 60%



Violazioni DATORE DI LAVORO



Prescrizioni a carico dei Coordinatori in fase di Esecuzione



Prescrizioni a carico dei Datori di Lavoro delle Imprese Affidatarie



Evidenza mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale da parte del committente: art. 90 co. 9 a)



NEWS

2013 e 2014

Dal 1 luglio 2013 sono aumentate tutte le sanzioni penali del D.Lgs. 81/08 del 9,6 %

DA 1600 a 1753,60 €

DA 1200 a 1315,20 €

DA 1000 a 1096 €

DA 500 a 548 €

FORMAZIONE DEI LAVORI

accordo stato-regioni 22/12/2011
in vigore dal 26/01/2013

- FORMAZIONE GENERALE 4 ore
- FORMAZIONE SPECIFICA 12 ore (rischio alto)
- Aggiornamento quinquennale

PER LE IMPRESE :maggiori controlli su tali corsi di formazione

Nel POS il CSE verifica che ci sia anche tale documentazione.

PORTOPICCOLO, un cantiere importante, anche nel coordinamento !

LIEBHERR
HS 885

CANTIERE A LIETO FINE

IMPIANTI ELETTRICI, uno zoccolo duro !



TERRA ?

COLLEGAMENTI NON IDONEI (nastro isolante)

MANCA CAVO DOPPIO ISOLAMENTO

LINEA NON PROTETTA

TERRA

IL CSE DEVE ALMENO VERIFICARE QUESTI COMPONENTI !!!

+ dichiarazione di conformità D.M. 37/08

PRESE CE

DIFFERENZIALE (o salvavita)

MAGNETOTERMICO

MAX 3 metri

I NUOVI MOSTRI …..



I NUOVI
MOSTRI

ASPETTANDO BABBO NATALE

DISCO DI MISURE NON IDONEE



ORGANI IN MOVIMENTO NON PROTETTI

Museo di cantiere ?

Varie de eventuali …

WC di CANTIERE

LE SOLITE F.A.Q. IN PILLOLE:

1- Anche i LAVORATORI AUTONOMI devono avere il DURC ed il POS ? Il DURC SI (non basta il CIP), il POS NON serve (se non hanno lavoratori dipendenti o assimilati).

2- Una impresa estera non ha il DURC quindi ? Serve il modello A1 (ex 101) per ogni lavoratore e l'attestazione dell'avvenuto pagamento c/o l'ente previdenziale e cassa edile quando previsto.

3- Serve sempre un spogliatoio in cantiere ? Si è sempre necessario, se si svolgono lavorazioni insudicianti (mansioni edili e simili).

4- Le imprese estere che non hanno l'RSPP possono lavorare in Italia? No, devono prima nominarne uno in possesso di adeguata formazione.

5- L'impianto elettrico di cantiere costituito da un quadro elettrico certificato (dal costruttore) può essere utilizzato collegandolo direttamente al contatore (installazione non eseguita da professionista) ? NO, anche l'impianto provvisorio di cantiere deve essere fatto da impresa abilitata che rilasci il certificato di conformità da inviare INAIL e ASS.

6- Si può rinunciare ad avere il WC di cantiere se si stipula una convenzione con un locale pubblico ? E' possibile solo in condizioni lavorative prive di spazi sufficienti e in prossimità di strutture aperte al pubblico.

Grazie per l'attenzione

alessandro.miele@ass1.sanita.fvg.it

Tel. 040-399-7191

Fax. 040-399-7403